W związku z robotami wyburzeniowymi / rozbiorkowymi należy uwzględnić roboty dodatkowe takie jak zabezpieczenia powierzchni podłóg i ścian w rejonie robót wyburzeniowych / rozbiórkowych, oraz roboty naprawcze takie jak uzupełnienia tynków, malowanie powierzchni ścian i sufitów w rejonie robót wyburzeniowych.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA

Kategoria strefy	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia netto [m.]	Kubatura netto [m3]
Powierzchnia nieużytkowa				
SUMA	2.10	Poddasze nieużytkowe	160,24	263,38
			160,24 m.	263,38 ml
Powierzchnia ruchu				
	2.1	Klatka schodowa	28,93	89,58
	2.2	Przedsionek	29,52	62,83
	2.7	Korytarz	21,11	56,79
SUMA			79,56 m.	209,20 ml
Powierzchnia użytkowa podstawowa				
	2.6	Sekretariat	20,52	41,41
	2.6.1	Gabinet dyrektora	20,06	40,62
SUMA			40,58 m.	82,03 ml
Powierzchnia użytkowa pomocnicza				
	2.3	Magazyn	5,27	7,39
	2.4	Pomieszczenie gospodarcze	10,82	10,02
	2.5	Pomieszczenie gospodarcze	19,41	30,78
	2.8	Pomieszczenie gospodarcze	18,56	31,03
	2.9	Pomieszczenie gospodarcze	18,78	31,39
SUMA			72,84 m.	110,61 ml
SUMA całkowita kondygnacji			**353,22 m.**	**665,22 ml**

LEGENDA:

Elementy istniejące	Projektowana ściana z płyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm
Elementy przeznaczone do rozbiórki/likwidacji	Projektowana ściana murowana gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego
Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony	Projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego
Rozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego / montaż projektowanego sufitu podwieszanego	
Skucie istniejących uszkodzonych tynków na suficie i wykonanie nowych	
Skucie istniejących uszkodzonych tynków na ścianach i wykonanie nowych	

Oznaczenia elementów instalacji oddymiania:

- Optyczna czujka dymu — CSO — Centrala oddymiania
- Reczny przycisk oddymiania — DDS — Naped drzwiowy
- Optyczna czujka dymu z sygnalizatorem aukstycznym

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

Temat:
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

Tytuł:
INSTALACJA ODDYMIANIA. RZUT PODDASZA

Lokalizacja:
44-310 Radlin, ul. Mielęckiego 13
Działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
Obręb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Tomasz BIENEK	SLK/0996/PWOE/05 SLK/IE/3861/06	instalacje elektryczne			III 2024	1:100
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90 SLK/IE/3590/01	instalacje elektryczne		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracował:	Andrzej KONOPELSKI		instalacje elektryczne		A	P.T.	IO-4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE