

Znak: ZPL.271.5.2022.AW

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W nawiązaniu do załączonej na stronie internetowej dokumentacji przetargowej prosimy o podanie w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię gruntową i tłuczniową ulic po robotach kanalizacyjnych. W załączonej dokumentacji brak jest informacji na ten temat.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu budowlanego w pkt. 3.0 Roboty ziemne opisu do projektu zagospodarowania terenu: „Po wykonaniu robót, teren objęty pracami należy przywrócić do stanu pierwotnego”. Do odtworzenia nawierzchni gruntowej i tłuczniowej należy zastosować kruszywo jednorodne o podobnym składzie granulacji, które zastosowano do utwardzenia pasów drogowych ulic.