


YKY 5x 25mm²

nazwa obw.	RPV	LB	LWC	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	RG/O	RG/G	RG/G1	RG/G2	RG/G3	RG/G4	RG/G5	RG/G6
		TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	oświetlenie	gniazdo	gniazdo	gniazdo	gniazdo	gniazdo	gniazdo	gniazdo
ochronnik	inweter	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	TABLICA	pom. wspł.	grzejniki	hala targu	hala targu	hala targu	hala targu	hala targu	hala targu
przebiegiowy	BIURA	TOALET	LOKALU	LOKALU	LOKALU	LOKALU	LOKALU	LOKALU	LOKALU	LOKALU	LOKALU	LOKALU	LOKALU	LOKALU	LOKALU								
			USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO	USŁUGOWEGO								
nr przewodu																							
rodzaj przew.	N2XH-J	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	N2XH-J	N2XH-J	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY
	5x16	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
moc obwodu	30kW	8kW	8kW	8kW	8kW	8kW	8kW	8kW	8kW	8kW	8kW	8kW	8kW	8kW	8kW	0,5kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW

1. Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym montować na wys. 1,6m
2. Wyposażenie rozdzielnic: osprzęt f. EATON.
3. Osprzęt f. EATON.
4. Ochrona od porażenia prądem elektrycznym przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364



UKŁAD SIECI TN-C-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

[illegible]

M-K Projekt Dawid Mokdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Investor:	Gmina Dębno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
Adres:	Dziątki nr 1069/7 obręb Dębno 0005, jedn. ewid. Dębno - miasto, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie
Nazwa zadania:	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DĘBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi
Projektował:	mgr inż. Radosław Sadowski Nr upr.: ZAP /0142/ PWOE/13 – upr. Ele. bez ograniczeń
Sprawdzał:	mgr inż. Piotr Markowski Nr upr. ZAP /0218/ POOE/11 – upr. Ele. bez ograniczeń
Opracował:	
<div> <div>TREŚĆ</div> <div>RYСУNKU</div> </div>	<div> <div>SCHEMAT</div> <div>ROZDZIELNICZY RG</div> </div> <div> <div>Brzoza, ul. Elektryczna 11, 74-400 Dębno</div> <div> <div> <div>Forma:</div> <div>11.2021</div> </div> <div> <div>Skala:</div> <div>1:100</div> </div> <div> <div>Wzrost:</div> <div>1,70</div> </div> <div> <div>Waga:</div> <div>70</div> </div> <div> <div>Temperatura:</div> <div>20</div> </div> <div> <div>Wzrost:</div> <div>1,70</div> </div> <div> <div>Waga:</div> <div>70</div> </div> <div> <div>Temperatura:</div> <div>20</div> </div> </div> </div>