

**GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w Miłoradzu**

82-213 Miłoradz, ul. Główna 5
TEL: 55 271 15 42 FAX: 55 271 15 42
NIP 579 16 75 598
e-mail:gzgk_miloradz@poczta.onet.pl

Miłoradz, dnia 07.08.2023r.

**WARUNKI TECHNICZNE NR 13/2023
DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW**

Obiekt: Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Miłoradzu
Inwestor: Gmina Miłoradz
Adres obiektu: ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, dz. nr 31/1;115

1. Warunki dostawy wody

Należy zaprojektować oraz wybudować w pasie terenu bez stałych nasadzeń o odpowiednio dobranej średnicy (DN. 63 mm) przyłączy wodociągowe na terenie działek 115, 31/1

Szczegółowe warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej:

- 1.1. Projektowane przyłączy wodociągowe należy włączyć do wiejskiego przewodu wodociągowego znajdującego się na działce nr. 115
- 1.2. Włączenie ww. wodociągu należy wykonać poprzez:
 - nawiertkę typu NWZ/PE prod. AKWA lub JAFAR
- 1.3. Rury przyłącza z PE PN 10 DN. 63 mm
- 1.4. Wodomierz główny umieszczony:
 - w budynku, w pomieszczeniu gospodarczym, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dostęp do wodomierza.
- 1.5. Na instalacji wewnętrznej, za zaworem głównym przewidzieć zawór antyskażeniowy.
- 1.6. Nad wykonanym przewodem wodociągowym ułożyć taśmę identyfikacyjną z drutem lokalizacyjnym.

2. Warunki odprowadzania ścieków sanitarnych:

- 2.1 Włączenie przewodem DN 160 wykonać poprzez podłączenie do istniejącej studzienki o rzędnych 6.19/5.08
- 2.2 Na kanalizacji sanitarnej należy umieścić studzienkę rewizyjną Dn 400 w odległości 1 mb za linią regulacyjną posesji.
Przy zmianie kierunku rurociągu kanalizacyjnego zamontować studnie rewizyjną DN 400.
3. Zabrania się włączenia do kanalizacji sanitarnej urządzeń odprowadzających wody opadowe z rynien, krat ulicznych i podwórzowych itp.
4. Plan sytuacyjny odrysu uzbrojenia działki nr 115/31/1 w sieć wodno-kanalizacyjną stanowi integralną część niniejszych warunków technicznych.
5. Integralną część niniejszych warunków technicznych stanowią odnośnie obowiązujące przepisy:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu

ścieków (Ustawy Dz. U. Z 2020r. Poz. 2028 z dnia 8 października 2020r)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2003r. Nr 33 poz. 270 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z 2006rr. z późniejszymi zmianami)

7. W oparciu o powyższe warunki należy opracować projekt techniczny urządzeń wod.-kan. dla w/w obiektu i przedłożyć do uzgodnienia w GZGK w Miłoradzu

8. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do projektu technicznego urządzeń wod.-kan.

9. Przy przejściu trasy przyłącza wodociągowego/ przewodu kanalizacyjnego przez tereny obce, inwestor uzyska i przedłoży pisemną zgodę, zezwolenia i oświadczenia woli właścicieli działek, zezwalających na dokonanie przejścia przez ich tereny wraz z oświadczeniem o służebności gruntu.

10. Włączenie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlecić do wykonania specjalistycznej firmie.

11. Wykonane przyłącze sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przekazać do odbioru GZGK w Miłoradzu.

12. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną i przekazać 1 egz. eksploatatorowi sieci.

13. Po wybudowaniu przyłącza wodociągowego/ przewodu kanalizacyjnego inwestor pozostaje jego właścicielem i nie będzie żądał przeniesienia prawa własności na rzecz GZGK w Miłoradzu

15. Świadczenie usług rozpocznie się po zamontowaniu wodomierza głównego oraz zaplombowaniu przez GZGK w Miłoradzu, po podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę/umowę na odprowadzanie ścieków w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

16. Termin ważności niniejszych warunków wygasa po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

.....

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w MIŁORADZU
82-213 Miłoradz, ul. Główna 5
tel. 55 271-15-42
REGON 170374378 NIP 579-16-75-598

DYREKTOR

Dominika Wróbel