



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz  
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54  
[www.gminazgierz.pl](http://www.gminazgierz.pl) e-mail: [ug@gminazgierz.pl](mailto:ug@gminazgierz.pl)

Zgierz, dnia 29 czerwca 2023 r.

WR.271.13.2023

**wykonawcy, którzy złożyli  
zapytania**

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania „Budowa zbiornika wyrównawczego na potrzeby stacji wodociągowej w miejscowości Janów”**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### ***Pytanie 1***

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści jako równoważne wykonanie zbiornika na wodę pitną o parametrach równoważnych, wykonanych jako skręcany z blach na budowie, z wewnętrzną membraną uszczelniającą? Na oferowaną technologię wykonania zbiornika posiadamy całościowy atest PZH do kontaktu z wodą pitną.

#### ***Odpowiedź 1***

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji i technologii wykonania projektowanego zbiornika wody czystej względem opisanego w projekcie. Zamawiający wymaga zastosowania na obiekcie SW Janów zbiornika o identycznych wymiarach, tożsamej konstrukcji i technologii wykonania jak już istniejący zbiornik.

**Wójt Gminy Zgierz**

**Wioletta Słowacka**