



Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

Kielce dn. 09-11-2023

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budynek garaży samochodów specjalistycznych; Wymiana 3 sztuk bram wjazdowych”

Nr sprawy: TI-22/2023

Na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. dla zamówień do których nie ma zastosowania ustawa pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 08-11-2023 do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

(...) czy ościeżnice demontowanych bram mają być również zdemontowane. Ze względów technicznych ilość okienek może się zmniejszyć do 4.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w ścianach ościeżnic od zdemontowanych bram, warunkiem pozostawienia ościeżnic jest odcięcie wszystkich wystających elementów (zawiasy, płaskowniki), wyszlifowanie powierzchni po ich odcięciu, pomalowanie pozostawionych futryn farbą w kolorze nowej bramy i uzupełnienie ubytków tynku przy starych ościeżnicach. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 4 zamiast 5 okienek w segmencie bramy.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska

879 *dl*