



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu

ROBIMART

Wpłynęło dn. 08.07.2020

Łowicz, dnia 22 czerwca 2020 r.

Niniejsza decyzja stała się  
ostateczna i prawomocna  
w dniu: 07.08.2020

KIEROWNIK  
*M. Pietruszka*  
Małgorzata Pietruszka

WA.ZUZ.5.421.3.607.2019.KM

## DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, w związku z art. 16 pkt 61, art. 35 ust. 1, ust.2, ust.3 pkt 5, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 400 ust.2, ust. 7, ust. 8, art. 403 ust.2 art. 407 ust. 2, art. 415, art. 397 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 388 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz.U. z 2020 roku poz.310,284) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz na podstawie art.104 i 107 oraz art. 162 § 1 pkt 1) *K.p.a.* (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków z dnia 21 listopada 2019r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Łowiczu dnia 29 listopada 2019r.), reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2019r. przez Pana Mariusza Jaciubka ul. Staszica 1, 05-900 Pruszków, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych – systemu rozsączającego poprzez 18 studni rozsączających i kanał drenażowy
2. usługę wodną, polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych zebranych z powierzchni komunikacyjnych ul. Paderewskiego i ul. Bąki do ziemi, tj. z działek o nr ewid. 3/3, 3/8, 6/7, 7/7, 8/5, 8/13, 9/19, 10/12, 10/17, 12/7, 16/1, 238, 246, 255, 256, 303/10 w miejscowości 0007 Pruszków, gm. Pruszków, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie

## o r z e k a m

**I. Udzielić Prezydentowi Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, polegającego na:**

1. wykonaniu urządzeń wodnych – systemu rozsączającego, w którego skład wchodzi:
  - studzienki ściekowe żelbetowe z osadnikami o średnicy  $\varnothing$  50,00 cm i wpustem żeliwnym w ilości 29 szt., znajdujące się w punktach w1-w29, z osadnikiem o głębokości ok. 100,00 cm

- studnie chłonne o  $\varnothing$  średnicy 120,00 cm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego w ilości 18 sztuk, znajdujące się w punktach ST01 – ST018,
- przykanaliki z rur PVC SN8 o średnicy  $\varnothing$  200,00 mm i długości L ok. 102,00 m,
- rury PP o średnicy  $\varnothing$  315,00 mm perforowane w otulinie z geowłókniny i obsypce z kruszywa, pełniące funkcję sączącą całym obwodem i posiadające powierzchnię szczelin > 100 cm<sup>2</sup>/mb przewodu rurowego o długości L ok. 419 m.

| Współrzędne geodezyjne urządzenia wodnego w układzie 2000 |                |          |              |              |
|---|----------------|----------|--------------|--------------|
| Urządzenie wodne  |                |          | X            | Y            |
| System rozsączający                                       | Rury drenażowe | Początek | 5784370.6040 | 7488181.7812 |
|   |                | Koniec   | 5784249.4248 | 7487846.4623 |
|   | ST01           |          | 5784371.1999 | 7488181.8507 |
|   | ST02           |          | 5784364.9443 | 7488181.1207 |
|   | ST03           |          | 5784363.0602 | 7488158.4420 |
|   | ST04           |          | 5784359.6997 | 7488117.9270 |
|   | ST05           |          | 5784356.4932 | 7488079.3171 |
|   | ST06           |          | 5784353.8758 | 7488047.5044 |
|   | ST07           |          | 5784350.8235 | 7488010.6340 |
|   | ST08           |          | 5784349.3551 | 7487974.7385 |
|   | ST09           |          | 5784348.2344 | 7487934.7926 |
|   | ST10           |          | 5784347.7980 | 7487919.3269 |
|   | ST11           |          | 5784347.7251 | 7487899.7310 |
|   | ST12           |          | 5784349.4232 | 7487864.1084 |
|   | ST13           |          | 5784336.9646 | 7487861.9437 |
|   | ST14           |          | 5784318.5074 | 7487858.7368 |
|   | ST15           |          | 5784292.0781 | 7487854.1171 |
|   | ST16           |          | 5784265.6487 | 7487849.4974 |
|   | ST17           |          | 5784350.1878 | 7487857.1856 |
|   | ST18           |          | 5784356.4221 | 7487864.9974 |

## II. Zobowiązać Prezydenta Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, w przedmiocie przebudowy urządzeń wodnych, jak wyżej, do:

1. Wykonania przebudowy drenażu pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
2. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Gminnej Spółki Wodnej „Żbików” w Pruszkowie, o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.
3. Po wykonaniu robót związanych z przebudową drenażu, należy mapę inwentaryzacyjną wykonanych robót z przedmiotowego operatu przekazać do odpowiedniego organu, wskazanego w decyzji wodnoprawnej, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu, w celu wniesienia zmian w ewidencji urządzeń melioracyjnych o wykonanej przebudowie urządzeń melioracji wodnej.
4. Do końcówek likwidowanego drenażu nie wolno odprowadzać ścieków bytowych i deszczowych.



5. Usunięcia ewentualnych uszkodzeń urządzeń wodnych powstałych w trakcie wykonywania robót.

III. Terminu ważności obowiązywania niniejszej decyzji (dotyczy pkt. 1) nie określa się zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*.

IV. Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt. 3 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Zakład – w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* - nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.

**2. Udzielić Prezydentowi Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na :**

- odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych zebranych z powierzchni komunikacyjnych ul. Paderewskiego i ul. Bąki do ziemi, tj. z działek o nr ewid. 3/3, 3/8, 6/7, 7/7, 8/5, 8/13, 9/19, 10/12, 10/17, 12/7, 16/1, 238, 246, 255, 256, 303/10 w miejscowości 0007 Pruszków, gm. Pruszków, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, do ziemi poprzez projektowany system rozsączający, tj. :

- w zakresie ilości wód opadowych i roztopowych:

- Max. sekundowa ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzana do ziemi poprzez projektowany system rozsączający : 0,0297 m<sup>3</sup>/sek.
- Średnia roczna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzana do ziemi poprzez projektowany system rozsączający: 6120 m<sup>3</sup>/rok

- w zakresie stopnia oczyszczania wód opadowych i roztopowych:

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wody opadowe i roztopowe odprowadzane do ziemi winny spełniać następujące wymogi*

węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /dm<sup>3</sup>

zawiesina ogólna ≤ 100 mg/dm<sup>3</sup>

**V. Zobowiązać Prezydenta Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, do:**

- 1) Utrzymywania w należyтым stanie technicznym całej sieci kanalizacji deszczowej oraz jej regularne czyszczenie i konserwacja.
- 2) Bieżącego usuwania wszelkich usterek, dokonywanie regularnych przeglądów i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi,
- 3) Ponoszenia odpowiedzialności materialnej w wypadku wyrządzenia szkód w wyniku niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzania wód deszczowych,

**VI. Termin ważności niniejszej decyzji (dotyczy tylko punktu 2) określa się na 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.**

**VII.** Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt. 3 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Zakład – w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* - nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.

**VII.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

**VIII.** Ewentualne szkody powstałe w wyniku wykonywania robót określonych z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym Prezydenta Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

**IX.** W postępowaniu wodnoprawnym użyto operat wodnoprawny „Operat wodnoprawny na budowę drogi gminnej- ul. Paderewskiego oraz ul. Bąki (KDL-28)w Pruszkowie” autorstwa Pana inż. Mariusza Jaciubek oraz Pana mgr inż. Roberta Zalewskiego, opracowany w listopadzie 2019 roku, znajdujący się w aktach sprawy.

### **Uzasadnienie**

Dnia 21 listopada 2019r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Łowiczu dnia 29 listopada 2019r.) Prezydenta Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, reprezentowany na mocy pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2019r. przez Pana Mariusza Jaciubka ul. Staszica 1, 05-900 Pruszków, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych – systemu rozsączającego poprzez 18 studni rozsączających i kanał drenażowy
2. usługę wodną, polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych zebranych z powierzchni komunikacyjnych ul. Paderewskiego i ul. Bąki do ziemi, tj. z działek o nr ewid. 3/3, 3/8, 6/7, 7/7, 8/5, 8/13, 9/19, 10/12, 10/17, 12/7, 16/1, 238, 246, 255, 256, 303/10 w miejscowości 0007 Pruszków, gm. Pruszków, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie

Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, pismem z dnia 15 stycznia 2020 r. wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, które zostały uzupełnione w terminie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, pismem z dnia 15 maja 2020 r. powiadomił strony postępowania o toczącym się postępowaniu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Ponadto, informacja ta została



podana do publicznej wiadomości (wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni) w Urzędzie Gminy i Miasta Pruszkowa od dnia 28 maja 2020 r. do 12 czerwca 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 1, 2 i pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 roku poz. 284, 310 ze zmianami), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Teren inwestycyjny nie jest objęty formą ochrony przyrody utworzonej lub ustanowionej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. *o ochronie przyrody* (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.).

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych JCWP o nazwie „Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką” oznaczonej kodem PLRW200017272834 oraz w rejonie Jednolitych Części Wód Podziemnych JCWPd, oznaczonej kodem PLGW200065. Teren ten przynależy do Regionu Wodnego Środkowej Wisły, do zlewni Bzury i podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

Przedmiotowe zamierzenie nie stoi w sprzeczności z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ani też nie narusza celów środowiskowych i wodnych określonych dla wskazanych JCWP i JCWPd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych wskazanych dla JCWP oraz JCWPd.

Zamierzona inwestycja nie będzie naruszać również ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz obowiązujących norm i przepisów.

W okresie prowadzenia niniejszego postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wodnoprawnego oraz zawartych ustaleń i w oparciu o przedłożone dokumenty w sprawie wykazano, iż spełnione zostały wymogi formalnoprawne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie złożonego wniosku.

Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag, dotyczących warunków jego wydania. Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń warunków określonych w art. 399 ustawy *Prawo wodne*, w związku z tym postanowiono udzielić pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem.

W tym stanie faktycznym i prawnym udzielono niniejszego pozwolenia na zasadach i warunkach określonych sentencji decyzji.

### Pouczenie

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 398 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 roku poz.284,310) wnioskodawca dnia 20 listopada 2020 r. wniósł opłatę w wysokości 442,68 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści dwa, słownie groszy: sześćdziesiąt osiem) na rachunek bankowy Wód Polskich.



Z up. Dyrektora

Z-CA-DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

### Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. P. Mariusz Jaciubek ul. Staszica 1, 05-900 Pruszków- pełnomocnik wnioskodawcy
2. P. Roman Kapuściński
3. P. Hanna Kapuścińska
4. P. Krzysztof Szarpak
5. a/a x2

### Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Miasta Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
2. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. Spółka Wodna „Żbików”, ul. Ożarowska 25, 05-800 Pruszków

Sporządziła: Czerwińska Marlena, tel.: (46) 811-5060 wew. 6, e-mail: marlena.czerwinska@wodypolskie.gov.pl