

WYJAŚNIENIA NR 2 do SIWZ ZP/11/2021 do przetargu nieograniczonego

na:

Przebudowę oddziałowych stacji transformatorowych, zalicznikowej sieci elektroenergetycznej, układu sterowania, budowy kanalizacji optotelekomunikacyjnej wraz z kablem światłowodowym na terenie Ujęcia Wody Reda

CPV 45310000-3

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/11/2021, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

W dokumentacji nie ma ważnych informacji dotyczących światłowodu:

- a) w stacjach projektuje się zakończenie światłowodu (mikrokabla) na przełączeniach - jaki typ? jaki typ zakończeń (adapterów)?, jakie zapasy zostawić?
- b) mikrokable 24J "Łączą się" z kablem napowietrznym ADSS, podwieszanym w kilku miejscach, jak ma wyglądać to łączenie? typ mufy? sposób mocowania na słupie? na jakiej wysokości? a może mufa pod słupem, w ziemi? jakie zapasy?

Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:

- a) Typy przełącznic światłowodowych i innych materiałów określono w Projekcie Wykonawczym TOM II Stacje transformatorowe, rozdzielnice RGnn, automatyka, m.in. na stronach: 220, 245, 270, 295, 320. Zapasy i mocowanie wykonać zgodnie ze sztuką i kartami katalogowymi.
- b) Typ mufy zgodnie z określonym w Projekcie Wykonawczym TOM I Sieć SN/nn oraz sieć sterownicza, m.in. na stronie 53 pkt. 11.4 Zestawienie montażowe linii światłowodowej. Zapasy i mocowanie wykonać zgodnie ze sztuką i kartami katalogowymi.

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedstawił referencje na wymienione w Rozdz. V pkt. 1A roboty wykonane w oddzielnych zadaniach?

Ad.2. Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość poświadczenia doświadczenia Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych poszczególnych sieci objętych przedmiotowym postępowaniem poprzez łączenie zakresu z kilku referencji.

3. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w SIWZ rodz. V pkt. 1A: „Wykonawca winien wykazać się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat (...)” na: „Wykonawca winien wykazać się wykonaniem, w okresie ostatnich siedmiu lat (...)”?

Ad.3. Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt 1 A Rozdz. V Warunki i dokumenty wymagane od wykonawcy SIWZ ZP/11/2021.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/11/2021.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugala