



Koziegłowy, dn. 11.03.2022 r.

RIGK.271.03.2022

strona internetowa

<https://platformazakupowa.pl/pn/koziegłowy>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na zadanie pn.:
„Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i
Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii”,*

Część nr 1.: Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Koziegłowy

Część nr 2.: Budowa kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy

Zamawiający wprowadza Sprostowanie do opublikowanych w dn. 10.03.2022r.
odpowiedzi i modyfikacji SWZ – 2 :

Pytanie 58 KOREKTA/ SPROSTOWANIE

Zamawiający opisuje zbiornik – cytuję: „Niskie straty ciepła powinny zostać zapewnione przez odpowiednią izolację cieplną – piankę poliuretanową twardą.”

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „odpowiednia izolacja cieplna”.

Czy zamawiający ma na myśli zbiorniki powszechnie stosowane na rynku tj. w klasie energetycznej A lub izolowany pianka poliuretanową przebadaną zgodnie z normą PN-EN 12664:2001 lub normą równoważną przez akredytowane laboratorium której współczynnik przenikania ciepła nie jest gorszy niż 0,0205 W/Mk przy delta T=10[°C] oraz 0,0228 W/mK przy delta T=30[°C] ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie pod warunkiem osiągnięcia efektu energetyczno-ekologicznego. Odpowiedz na pytanie 58 z dn. 10.03.2022r. traci ważność.

Dokonane wyjaśnienia specyfikacji wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Burmistrz Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a