

Z.U.G. "Grunt" s.c.
ul. Grunwaldzka 3a
45-054 Opole

**Badanie
modulu dynamicznego
wg.
TP BF-StB czesc B 8.3**

SKALA Sp. z o.o.
ul. Karpia 13c
61-619 Poznań

Projekt Lp.	Opole ul. Kowalska - badanie zagęszczenia podbudowy nawierzchni drogi
Nazwisko	SKALA Sp. z o.o.
Rodzaj podłoża	Piasek średni z dom. żwiru
Nr. fabryczny	3101
Wykonawca	S. Szydełko

Lp.	data / godz.	punkt pomiarowy	osiadanie wart.pojedyn	osiadanie wart.srednia	Evd	Ev2
			[mm]	[mm]	MN/m ²	uwaga
131	15.11.2021/09:46	P1	0,608 0,618 0,565	0,597	37,69	wsk. zag ls>0,98
132	15.11.2021/11:20	P2	0,712 0,653 0,641	0,669	33,63	wsk. zag ls=0,98

uwagi

Zał. nr 06

Opole,
15.11.2021r.

Miasto, data

Podpis