



ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

11/DEG/SP/2023

Wymiana zbiornika hydroforowego w stacji uzdatniania wody na potrzeby SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

1. Zamawiający:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaltoszek>

2. Przedmiot zamówienia:

Wymiana zbiornika hydroforowego o pojemności 4m³ i ciśnieniu dopuszczalnym 6 bar.
Zbiornik przeznaczony jest do wody użytkowej w stacji uzdatniania wody.

Wymiana polega na:

- demontażu istniejącego zbiornika;
- dostawie nowego zbiornika;
- montażu zbiornika wraz z niezbędną armaturą (w szczególności: zawory, zawór bezpieczeństwa wraz z świadectwem wytwórcy) oraz uruchomienie.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie niezbędnych dokumentów i certyfikatów do użytkowania oraz zatwierdzenia przez UDT, Sanepid.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej pisemnej gwarancji na oferowany zbiornik.

3. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty podpisania umowy.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Do oferty należy dołączyć:

- oświadczenia, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie prowadzonego postępowania;
- wypełniony formularz asortymentowo - cenowy, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie prowadzonego postępowania;
- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (o ile składa ją pełnomocnik).

5. Kryteria wyboru ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
cena brutto za realizację zamówienia - 100 %

Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:

Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:

cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru:

Sposób liczenia:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times W_C \quad \text{gdzie:}$$

- C – ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę
C_N – najniższa cena proponowana przez Wykonawców
C_{OB} – cena badanej oferty
W_C – wartość wagowa 100 %

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

6. Istotne postanowienia umowy:

- 6.1. Przedmiot umowy obejmuje wymianę zbiornika hydroforowego o pojemności 4m³ i ciśnieniu dopuszczalnym 6 bar. Zbiornik przeznaczony jest do wody użytkowej w stacji uzdatniania wody.
- 6.2. Wymiana polega na:
- demontażu istniejącego zbiornika;
 - dostawie nowego zbiornika;
 - montażu zbiornika wraz z niezbędną armaturą (w szczególności: zawory, zawór bezpieczeństwa wraz z świadectwem wytwórcy) oraz uruchomienie.
- 6.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie niezbędnych dokumentów i certyfikatów do użytkowania oraz zatwierdzenia przez UDT, Sanepid.
- 6.4. Termin dostawy, zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Odbiorcy. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Dostawcę e-mailem lub telefonicznie z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.
- 6.5. Dostarczony towar winien być zgodny z zamówieniem i niewadliwy.
- 6.6. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia Odbiorcy, na własny koszt i ryzyko do miejsca dostawy. Miejscem dostawy jest stacja uzdatniania wody. Montaż wraz z uruchomieniem odbywać się będzie również w stacji uzdatniania wody.
- 6.7. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Odbiorcy na podstawie spisane go protokołu zdawczo-odbiorczego.
- 6.8. Prowadzone roboty nie mogą zaburzać funkcjonowania SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Dostawca uwzględni specyfikę pracy przy obiektach użyteczności publicznej, wykona prace w sposób i w czasie nie zakłócającym funkcjonowania Szpitala w sposób zapewniający bezpieczeństwo korzystania z budynku przez pracowników i pacjentów. Miejsce montażu winno być uzgodnione z Odbiorcą ze względu na prace w czynnym obiekcie.
- 6.9. Dostawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do użytku, posiada odpowiednie atesty, świadectwa jakości i spełnia wszelkie wymogi norm określone obowiązującym prawem, certyfikaty.
- 6.10. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, tj.:
- a) dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem jakościowym - zostanie on wymieniony przez Dostawcę na jego koszt w terminie do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji;
 - b) niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku przekroczenia przez Dostawcę terminu dostawy określonego przez Odbiorcę, zgodnie z treścią pkt 6.4 o więcej niż 7 dni roboczych, Odbiorcy przysługuje prawo zakupu opóźnionego przedmiotu dostawy u innego Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy.
- W takim przypadku Odbiorca nie jest zobowiązany do odbioru przedmiotu opóźnionej dostawy od Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany do pokrycia kosztu zakupu u innego Dostawcy.

- 6.12 Dostawca udziela pisemnej gwarancji na zaoferowany zbiornik hydroforowy na okres **miesiący**. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Na pozostałe elementy zostanie udzielona gwarancja zgodnie z gwarancją producenta.
- 6.13 Odbiorca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt 6.12, jeżeli reklamował wady przed upływem tego terminu.
- 6.14 W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia usterek ujawnionych w trakcie użytkowania. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
- 6.15 Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 2 nieefektywnych naprawach tego samego elementu.
- 6.16 Dostawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi standardami, etyką zawodową i przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.
- 6.17 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone po wykonaniu dwóch bezskutecznych napraw.
- 6.18 Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o ich wystąpieniu. O fakcie usunięcia usterek Dostawca powiadomi Odbiorcę pisemnie lub drogą elektroniczną.
- 6.19 W okresie gwarancji jakości Dostawca zobowiązany jest na wezwanie Odbiorcy na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót montażowych lub zastosowanych materiałów.
- 6.20 Odbiorca o wszelkich ujawnionych usterekach i wadach powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną Dostawcę w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o ich ujawnieniu.
- 6.21 Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy (w zakresie przewozu) nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
- 6.22 W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, stronami Umowy pozostają Dostawca i Odbiorca. Rozliczenia pomiędzy Dostawcą i podwykonawcą pozostają wyłącznie w gestii Dostawcy.

7. Wykluczenia z postępowania

- 7.1. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

7.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 7.1.

7.3. Oferta Wykonawcy, o którym mowa w pkt 7.1 zostanie odrzucona.

7.4. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.1 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

7.5. W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.1 Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji (osoby do kontaktu):

Pod względem merytorycznym:

Leon Kocur, tel. 727 58 00 – wew. 241

Pod względem formalnym:

Sandra Przysambor – Referent

tel. 32 727 58 00 wew. 288

e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl

9. Dodatkowe informacje:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta wariantowa zostanie odrzucona wraz z oferta podstawową.