



Zamawiający:

GMINA POŚWIĘTNE

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel. 25 752-03-80, 25 752-03-90

Nr postępowania ZP.271.2.2024

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp,

„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków w gminie Poświętne (Powiat Wołomiński)”

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, Zamawiający-Gmina Poświętne przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Jako Wykonawca, który planuje wziąć udział w postępowaniu przetargowym - część I, zwracam się z prośbą o udostępnienie decyzji lokalizacyjnej nr 60/2022 z dnia 27.10.2022 jak również udostępnienie profili sieci wodociągowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada profili sieci wodociągowej. Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami. Teren w obszarze projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriów morfometrycznych i typu rzeźby stanowi teren płaski. Deniwelacje osiągają wielkości rzędu ok 9,2 m na obszarze objętym opracowaniem projektowym.

Decyzja lokalizacyjna nr 60/2022 z dnia 27.10.2022 r. w załączeniu.

Sekretarz Gminy
Marta Mucha

Opracował: Jacek Malinowski