

**Zamawiający:**

Gmina Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030037022

Golub-Dobrzyń, 23.11.2023 r.

SG.271.20.3.2023

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 110215C Płachoty - Józefat na odcinku Płachoty - Wrocki km 0+009 - km 2+229.

Wyjaśnienia treści SWZ

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 110215C Płachoty - Józefat na odcinku Płachoty - Wrocki km 0+009 - km 2+229”, Zamawiający – Gmina Golub-Dobrzyń, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie nr 1: Wymagania dla kruszywa pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010.

Pytanie nr 2: W dokumentacji zapisy mówią o podbudowie z kruszywa w warstwie górnej 0/31,5 oraz o podbudowie z kruszywa w warstwie dolnej 31,5/63. Czy Zamawiający dopuści na warstwę podbudowy z kruszywa w warstwie dolnej mieszankę 0/31,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do stosowania na warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3.



Pytanie nr 3: Dokumentacja (kosztorys, projekt, przekroje) podają zastosowanie na poboczach kruszywa niezwiązanego betonowego z recyklingu 0/63 natomiast w SST mowa jest o mieszance kruszywa niezwiązanego 0/31,5. Prosimy o ujednoczenie informacji o rodzaju i uziarnieniu kruszyw na poboczach.

Odpowiedź: Do wykonania pobocza należy zastosować mieszankę kruszywa niezwiązanego z recyklingu 0/63.