

Załącznik nr 3

Bilans mocy

TO3									
Nr obwodu	Napięcie znam. U [V]	Liczba odb.	Moc znam. odb. jedn. P[kW]	Moc znam. odb. P[kW]	Prąd znam. I _B [A]	Moc obl. Po[kW]	Wsp. mocy cosφ	Wsp. Jedn.	Prąd obl. I _o [A]
Oświetlenie	230	1	0,6	0,6	2,81	0,42	0,93	0,7	1,96
Gniazda ogólne	230	29	0,3	8,7	40,67	4,35	0,93	0,5	20,34
Gniazda ogólne IP44	230	2	0,5	1	4,68	0,50	0,93	0,5	2,34
Gniazdo lodówka	230	1	0,5	0,5	2,34	0,50	0,93	1	2,34
Gniazda łazienka	230	1	1	1	4,68	0,20	0,93	0,2	0,94
Podgrzewacz wody	230	2	2,5	5	23,38	1,00	0,93	0,2	4,68
Wentylacja	230	2	0,5	1	4,68	0,70	0,93	0,7	3,27
Klimatyzacja	230	1	13,4	13,4	62,65	6,70	0,93	0,5	31,32
Centrala klimatyzacji	400	1	9,4	9,4	14,61	4,70	0,93	0,5	7,30
Razem						19,07			
Prąd obliczeniowy									29,60