

## Wykonawcy

GM-P.271.1.2024

Szczytno, dnia 31.01.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III**”

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje zapytania Wykonawcy do treści SWZ wniesione w dniu 29.01.2024 r. i udziela następujących odpowiedzi.

### **Pytanie 1:**

Proszę o potwierdzenie, że do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wykona we własnym zakresie:

- a. przyłączy zasilające gwarantujące moc wymaganą dla sprawnego działania stacji ładowania 2x40kW
- b. utwardzone podłoże umożliwiające stabilną instalację stacji ładowania
- c. zabezpieczenie stacji ładowania przed najazdem

### **Odpowiedź nr 1**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

### **Pytanie 2:**

Załącznik 5 do SWZ – par 6, ust. 13, pkt. 13.2. Proszę o informację o jakiej infrastrukturze towarzyszącej piszę Zamawiający?

### **Odpowiedź nr 2:**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy w tym zakresie ( w załączeniu).**

### **Pytanie 3 :**

Załącznik 5 do SWZ – par 6, ust. 13, pkt. 13.8. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc system/systemów wolnego ładowania ma na myśli dostarczoną stację ładowanie 1x80/2x40kW.

### **Odpowiedź nr 3:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

### **Pytanie 4 :**

Załącznik 5 do SWZ – par 6, ust. 13, pkt. 13.8, ppkt. b) Zamawiający w przedmiotowym punkcie wymaga podjęcia czynności naprawczych w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia o awarii natomiast w punkcie 13.3. Zamawiający informuję że „podjęcie naprawy winno nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu” Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga podjęcia naprawy najpóźniej w następnym dniu roboczym zgodnie z zapisami Załącznik 5 do SWZ – par 6, ust. 13, pkt. 13.3.



**Odpowiedź 4 :**

**Podjęcie czynności naprawczych - 12h, czyli zdalna diagnostyka. Jeżeli nie uda się zdalnie naprawić, wówczas podjęcie czynności naprawczych winno nastąpić w kolejnym dniu roboczym.**

**Pytanie 5:**

Załącznik 5 do SWZ – par 6, ust. 13, pkt. 13.11. – Zgodnie z najlepszą wiedzą oferenta do sprawnej i kompletnej implementacji stacji ładowania do systemu innego dostawcy konieczna jest pełna współpraca i wsparcie producenta systemu.

a) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający jest tego świadom i zagwarantuje pełne wsparcie producenta systemu zarządzania stacjami ładowania w procesie implementacji oferowane stacji ładowania do posiadanego obecnie lub posiadanego w przyszłości systemu zarządzającego pracą ładowarek

b) Jeżeli Zamawiający posiada obecnie system zarządzania stacjami ładowania to proszę o podanie nazwy systemu oraz producenta.

**Odpowiedź nr 5:**

**a) Zamawiający potwierdza powyższe.**

**b) Zamawiający nie posiada obecnie systemu zarządzania stacjami ładowania.**

**Udzielone odpowiedzi na zapytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.**

Zastępca Burmistrza  
( - ) Ilona Bańkowska

**Załącznik:**

- Zmodyfikowany projekt umowy.

