

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Września, dnia 28.06.2024 r.



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.538.000 euro dla zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe w ramach projektu pn. „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytania

1. Wykonawca stwierdza występowanie błędu w części obliczeniowej projektu wykonawczego na str. 6 w punkcie - Możliwości retencyjne zbiorników kanałowych. Projektant przyjął błędnie do wzoru na objętość zbiorników o przekroju kołowym średnicę zamiast promienia, co ponad 4-krotnie zwiększyło ich objętość. Prosimy o jednoznaczne określenie objętości zbiorników, jakie należy przyjąć do wyceny i sprostowanie błędu. Czy ma ona wynosić $125 + 110 \text{ m}^3 = 225 \text{ m}^3$ czy jak wynika z projektu $500,2 + 439,5 \text{ m}^3 = 939,7 \text{ m}^3$?
2. Wobec stwierdzonej w poprzednim pytaniu nieścisłości, Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na 12.07.2024.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 12.06.2024 r. udzielił już odpowiedzi na pytanie w powyższym zakresie (patrz odpowiedzi na pytania (1), modyfikacja SWZ (1)) . Poniżej cytat odpowiedzi.

„Zamawiający informuje, iż w dokumentacji nastąpiła omyłka obliczeniowa związana z pojemnością obiektów małej retencji. Właściwa pojemność zbiorników wynosi:

- dla zbiornika o średnicy DN 3000 i długości 17,7 m – $125,05 \text{ m}^3$ ($1,5^2 \times 3,14 \times 17,7 = 125,05$),

- dla zbiornika o średnicy DN 2400 i długości 24,3 m – $109,87 \text{ m}^3$ ($1,2^2 \times 3,14 \times 24,3 = 109,87$)”

Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z up. Burmistrza
Karol Nowak
Zastępca Burmistrza
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski
Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłeski żywiołowe

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl