

Okonek, dnia 03.04.2024 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.4.2024.ZP

## **ZAWIADOMIENIE Nr 8**

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
<https://Platformazakupowa.pl/okonek>**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

### **Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap.**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2024/BZP 00236513/01 z dnia 08.03.2024 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. W związku z rozbudową sterownika w Budynku BO o dodatkowe moduły prosimy o podanie jaki jest w tej rozdzielni zamontowany sterownik (firma , typ).
2. Czy posiadają Państwo kody źródłowe do sterownika bez haseł?
3. Czy obecnie sterownik z oprogramowaniem jest objęty gwarancją?
4. Czy obecnie na oczyszczalni jest system zainstalowany system Scada. Jeśli tak to jakiej firmy, Czy jest objęty gwarancją i czy udostępnią Państwo kody do niej aby wprowadzić obiekty projektowane do II etapu?

### **Odpowiedź na wszystkie zadane powyżej pytania.**

Nowy sterownik wraz z oprogramowaniem zainstalowany zostanie w etapie I przebudowy oczyszczalni ścieków.

Rozbudowa sterownika oraz zmiany (rozszerzenie oprogramowani) musi nastąpić przy ścisłej współpracy z Wykonawcą robót etapu I.

Burmistrz Okonka

Andrzej Jasilek

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).