



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Chojnicach
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.1.4210.ŚW.33.2022.PM

Chojnice, 15 listopada 2022 r.

/za potwierdzeniem odbioru/

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401, art. 402, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 2 i 4, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wraz z załączoną dokumentacją przedłożonym przez Pana Macieja Wojnowskiego, działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Bukowiec

orzekam:

I. Udzielić Gminie Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy urządzenia wodnego polegającej na przedłużeniu istniejącego przepustu, w technologii rury spiralnie karbowanej z tworzywa PEHD, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 102 i 236/11 obręb Polskie Łąki, gmina Bukowiec, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie, o następujących parametrach technicznych:

- średnica przepustu – 800 mm,
- długość wydłużenia przepustu – ok. 3,30 m,
- długość istniejącego przepustu – 14,50 m,
- rzędna fundamentu na styku z istniejącym przepustem – 102,54 m n.p.m.,
- rzędna wylotu przepustu – 102,51 m n.p.m.

Położenie urządzenia wodnego – przedłużenia istniejącego przepustu, za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- styk z istniejącym przepustem – X = 5919384.9300, Y = 6514775.4800,
- wylot przepustu – X = 5919382.1417, Y = 6514777.2451.

II. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy urządzenia wodnego określonego w pkt I. orzeczenia udziela się na czas nieoznaczony począwszy od dnia, w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna, pod następującymi warunkami:

1. Planowana do wykonania przebudowa urządzenia wodnego realizowana będzie zgodnie z przedłożoną dokumentacją pt.: „Operat wodnoprawny – rozbudowa przepustu usytuowanego pod drogą powiatową nr 1275C na rowie melioracyjnym celem przystosowania do budowy chodnika usytuowanego równolegle do drogi w miejscowości Polskie Łąki”, opracowaną we wrześniu 2022 r. przez inż. Czesława Szczesik i mgr inż. Macieja Wojnowskiego, a także zapisami ustawy Prawo wodne.

2. Obiekty gospodarki wodnej (wylot) powinny być prawidłowo eksploatowane i utrzymywane w należytym stanie technicznym w celu zachowania ich funkcji.

3. Uprawniony winien utrzymywać w stałej sprawności technicznej obiekty, poprzez regularną ich kontrolę i konserwację.

4. Zainteresowane strony poinformowane zostaną o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót (w szczególności Nadzór Wodny Wód Polskich w Świeciu oraz organ wydający niniejsze pozwolenie).
 5. Teren po zakończonych pracach należy uporządkować i doprowadzić do stanu minimum nie gorszego niż w momencie ich rozpoczęcia.
 6. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanego prawa.
 7. Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą, którą winno dostarczyć się również do właściwego trzytonalnie Nadzoru Wodnego Wód Polskich Nadzoru Wodnego w Świeciu.
 8. Na podstawie art. 196 ust. 12, 13, 15 ustawy Prawo wodne właściciel urządzenia melioracji wodnych zgłasza do Wód Polskich (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach) zmianę danych, o których mowa w ust. 12 ww. ustawy (tj. imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę właściciela urządzenia melioracji wodnych; sposób korzystania z wód; rodzaj urządzenia melioracji wodnych, jego parametry i stan techniczny; obszar zmeliorowany; lokalizację urządzenia, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego, numer lub numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne), w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, dołączając kopię zgody wodnoprawnej określającej warunki korzystania z wód.
- III.** Organ wydający decyzję zastrzega, że w razie potrzeby może zażądać budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem, a w uzasadnionym przypadku cofnąć bez odszkodowania nadane uprawnienia.
- IV.** Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V.** Pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej pt.: „Operat wodnoprawny – rozbudowa przepustu usytuowanego pod drogą powiatową nr 1275C na rowie melioracyjnym celem przystosowania do budowy chodnika usytuowanego równolegle do drogi w miejscowości Polskie Łąki”, opracowanej we wrześniu 2022 r. przez inż. Czesława Szczesik i mgr inż. Macieja Wojnowskiego, stanowiącej załącznik będący integralną częścią niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Pan Maciej Wojnowski, działający w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Bukowiec, wnioskiem z dnia 23 września 2022 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach (data wpływu: 27 września 2022 r.) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy urządzenia wodnego polegającej na przedłużeniu istniejącego przepustu, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 102 i 236/11 obręb Polskie Łąki, gmina Bukowiec, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie.

Do wniosku dołączono dokumentację techniczną pt.: „Operat wodnoprawny – rozbudowa przepustu usytuowanego pod drogą powiatową nr 1275C na rowie melioracyjnym celem przystosowania do budowy chodnika usytuowanego równolegle do drogi w miejscowości Polskie Łąki”, opracowaną we wrześniu 2022 r. przez inż. Czesława Szczesik i mgr inż. Macieja Wojnowskiego wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, a także informację, iż na przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co zgodne jest z zapisami art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Ponadto do akt sprawy dołączono m. in. oświadczenie z dnia 20 września 2022 r. Pani Marii Dobaczewskiej i Pana Kazimierza Dobaczewskiego dot. zgody na dysponowanie przez wnioskodawcę działką nr ewid. 263/11, ark. 2, obręb Polskie Łąki na cele budowlane związane z rozbudową istniejącego przepustu pod drogą, zgodę Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z dnia 12 września 2022 r. znak: PZD 434/149/2022, L. dz. 578.11/DA na dysponowanie przez wnioskodawcę działką nr ewid. 102, ark. 1, obręb Polskie Łąki na cele budowlane, na czas realizacji robót objętych niniejszym uzgodnieniem, uproszony wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowych działek.

W dniu 21 października 2022 r. (data wpływu) uzupełniono wniosek i złożono wyjaśnienia do rozpatrywanej sprawy.

Analizując przedłożoną dokumentację oraz zebrany dotychczas materiał dowodowy w niniejszej sprawie, organ rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy urządzenia wodnego, uznał, iż spełnia ona zapisy art. 407, 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z czym, zawiadomieniem z dnia 27 października 2022 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.ŚW.33.2022.PM, w myśl art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie oraz zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) podał informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni licząc od dnia zawiadomienia stron postępowania, w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informację o wszczęciu postępowania organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych zamieścił (zgodnie z art. 401 ustawy Prawo wodne) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami, działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej. W wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach czasie, nie wpłynęły od stron postępowania żadne uwagi i wnioski do rozpatrywanej sprawy.

Z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika, że planowane zamierzenie polega na przedłużeniu istniejącego przepustu żelbetowego o średnicy 0,80 m, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 102 i 236/11 obręb Polskie Łąki, gmina Bukowiec, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie, w technologii rury spiralnie karbowanej z tworzywa PEHD o średnicy 0,80 m i długości ok. 3,30 m. Połączenie części istniejącej i odcinka projektowanego nastąpi za pomocą złączki dwudzielnej, po wcześniejszym dostosowaniu poprzez ścięcie, do skosu istniejącego obiektu oraz pochylenia skarpy 1 : 1,5. Projektowane przedłużenie zostanie bezpośrednio posadowione na fundamencie kruszywowym o grubości 20 cm, odseparowanym od podłoża warstwą tkaniny technicznej. Ponadto na wylocie brzegi rowu zostaną umocnione palisadą z kółków drewnianych o długości 1,0 m na długości 1,0 m, a dno ww. rowu narzutem kamiennym o grubości 20,0 cm układanym na warstwie tkaniny technicznej. W przypadku wystąpienia namulów w poziomie posadowienia ww. narzut należy zastąpić warstwą kruszywa. Na czas robót wnioskodawca planuje wstrzymanie przepływu wody w ww. rowie, a w przypadku wystąpienia wód napływających ich przepompowanie lub dopuszczenie do zalania strefy robót.

Przedmiotowe zamierzenie dotyczy przebudowy urządzenia melioracji wodnej, zgodnie więc z art. 196 ustawy Prawo wodne, w pkt II.8. powyższego orzeczenia nałożono na wnioskodawcę obowiązek zgłoszenia zmian danych dot. tego urządzenia melioracyjnego, do organu wydającego niniejsze pozwolenie.

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Z zapisów map zagrożenia powodziowego (ISOK) wynika, iż inwestycja objęta wnioskiem zlokalizowana na ww. działkach znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Z analizy przedłożonych do wniosku dokumentów wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.). Znajduje się ono na obszarze jednolitych części wód podziemnych, oznaczonych europejskim kodem PLGW200037, zaliczonych do regionu wodnego Dolnej Wisły. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Analizowana jednolita część wód

podziemnych jest monitorowana i nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017294949 o nazwie Wyrwa z jeziorami Zalewskim i Branickim Dużym o statusie silnie zmienionej części wód i typologii nr 17 stanowiącej potok nizinny piaszczysty, monitorowana JCWP. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475), stan ww. wód oceniono jako zły, zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, jakimi są zgodnie z Planem osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego dla omawianej JCWP.

Prowadzona przez wnioskodawcę działalność nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia głównych celów środowiskowych dla wód podziemnych i powierzchniowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, iż przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w dokumentacji technicznej inwestycji, jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest poza terenem form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Odpowiedzialność za przedłożone w operacie wodnoprawnym dane i obliczenia ponosi sporządzający opracowanie.

Organ prowadzący przedmiotowe postępowanie administracyjne, przed wydaniem niniejszego rozstrzygnięcia, działając zgodnie z art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a., uznał, iż w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy oraz dokonał wszelkich niezbędnych czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego stosując zasadę określoną w art. 80 K.p.a., która stanowi, iż „organ administracji państwowej ocenia na podstawie całości kształtu materiału dowodowego czy dana okoliczność została udowodniona”, w myśl art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wyznaczając siedmiodniowy termin udostępnienia dowodów w powyższej sprawie.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach uznał, iż wniosek spełnia wymagania określone w art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z powyższym postanowił udzielić, zgodnie z art. 389 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy urządzenia wodnego i orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Zgodnie z art. 414 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli m. in.:

- zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego

- inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne



DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pan Maciej Wojnowski /pełnomocnik wnioskodawcy/ + 1 egz. operatu/
2. Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
3. Pan Kazimierz Dobaczewski
4. Pani Maria Dobaczewska
5. aa. /PM/ + 1 egz. operatu/

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny Wód Polskich w Świeciu
2. Dział ZZI w miejscu

*Za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy urządzenia wodnego uiszczone opłatę w wysokości **237,87 zł**, zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Opłatę powyższą wpłacono na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nr: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.*

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane

- dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 - 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 - 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
 - 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
 - 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.



M STUDIO Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie

tel. kom. 693 375 987, e-mail: maciej.wojnowski@gmail.com

NIP: 559-185-56-63, REGON: 340536042

OPERAT WODNOPRAWNY

Rozbudowa przepustu usytuowanego pod drogą powiatową nr 1275C na rowie melioracyjnym celem przystosowania do budowy chodnika usytuowanego równolegle do drogi w miejscowości Polskie Łąki

NAZWA OBIEKTU: przepust z tworzyw PEHD

LOKALIZACJA: pod projektowanym chodnikiem w jego km 0+134,97
w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec –
Stanisławie – Łaszewo
w miejscowości Polskie Łąki

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

WYKAZ DZIAŁEK: obręb Polskie Łąki, gmina Bukowiec
- ark. 1: 102;
- ark. 2: 236/11.

Załącznik do decyzji
z dnia 15.11.2022 r.
znak GD. 202.1.4210.54.33.2022.1

INWESTOR: Gmina Bukowiec
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Z-CADYREKTORA
Żaneta Malendowicz

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant branża mostowa	inż. Czesław Szczesik	GP-KZ-7342/479/94 w zakresie projektowania mostów	
Projektant branża drogowa	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11 w specjalności drogowej	

wrzesień 2022 r.

egz. 2