

MOSINA



BZP.271.45.2023

Mosina, dnia 05.02.2024 r.

Do Wykonawców

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300m)”**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie , działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści zwieńczenie studni kanalizacyjnych zwiężką redukcyjną betonową DN 1200/625 lub 1500/625 zamiast pierścienia i płyty odciążającej? Zwiężki redukcyjne są powszechnie stosowanymi i znanymi rozwiązaniami na sieciach sanitarnych i deszczowych, także na terenie gminy Mosina.

Z uwagi na wzmiankę w opisie- Sieć kanalizacji deszczowej projektowana jest z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o sztywności obwodowej SN10 łączonych na nasuwki lub złącza REKA.

Dodatkowo można stosować rury PVC-U SN8, litych SDR 34 klasy S o średnicy Dn400 proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PCV SN8 litych SDR 34 w klasie S o średnicy DN 400?

Proszę o informację, czy jako rury ochronnej do przecisku pod drogą DW 431 można użyć rury stalowej zamiast GRP?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza:

- zwieńczenie studni kręgami redukcyjnymi,
- realizację sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8, litych SDR 34 klasy S,
- zastosowanie rury ochronnej z rury stalowej.

#### **Pytanie nr 2:**

Proszę o informację, w jakim celu zostały zastosowane studnie betonowe DN 1500 i DN 1200. Producenci studni betonowych są w stanie zamontować przejścia szczelne dla rur DN 400 w studniach DN 1000, dzięki czemu zakup studni może być tańszy i oferta bardziej atrakcyjna cenowo dla Zamawiającego.

Proszę o dopuszczenie stosowania studni DN 1000 na całej projektowanej kanalizacji deszczowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie studni DN 1000.

**Pytanie nr 3:**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ww. zamówienia:

Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Budzyńskiej w Mosinie (m.in. Plan zagospodarowania terenu, Przekroje normalne, Przekroje poprzeczne, Niweleta drogi, SST).

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Dokumentacja projektowa znajduje się w załącznikach nr 2a-2n do umowy, które zostały umieszczone na platformie zakupowej w pliku pn. „4. zał. do umowy”.

**Odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je ująć w składanych ofertach.**

**zast. Burmistrza**  
**Adam Etkorst**  
**Zastępca Burmistrza**



  
**Kierownik**  
**Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy**  
**Szymon Szydłowski**