

Dopiewo, dnia 01.03.2022r.

ROA.271.4.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Skórzewo - budowa ul. Polnej.**

1. Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) Zamawiający wyjaśnia co następuje,

Pytanie nr 1. W Specyfikacji Technicznej branży Teletechnicznej znajduje się wymóg by nad rurociągiem układać taśmę ostrzegawczą z wskazanym napisem. 5.8 Oznaczenie kanału Nad kanałem technologicznym w połowie głębokości wykopu należy układać taśmę kalandrową koloru pomarańczowego z napisem: „UWAGA! Kabel światłowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Własność nazwa Właściciela, telefon służb eksploatacyjnych nr”.

Taki napis zgodnie z informacją od producenta nie jest jednak zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne:

"14. Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem "Uwaga Kanał Technologiczny" umieszcza się nad ciągami kanałów technologicznych w połowie głębokości ich ułożenia.

15. Taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem "Uwaga Kanał Technologiczny" umieszcza się bezpośrednio nad ciągami kanałów technologicznych."

Konsekwencją wykonania takiej taśmy na zamówienie jest nie tylko o wiele większy koszt, który zawiera w sobie opracowanie odpowiedniej matrycy jednak co najważniejsze brak możliwości wystawienia przez producenta odpowiedniej deklaracji zgodności z normami związanymi z budową kanałów technologicznych.

Czy Zamawiający dopuszcza użycia oznakowania zgodnego z rozporządzeniem?

Odpowiedź: Należy zastosować i uwzględnić w cenie ofertowej oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Pytanie nr 2. W Specyfikacji Technicznej branży Teletechnicznej znajduje się wymóg "Pokrywy studni wyposażać w wietrzniki z opisem: „GD”.". Czy Zamawiający dopuszcza użycie wietrznika z opisem "UG"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie wietrznika z opisem "UG".

Pytanie nr 3. W dokumentacji zaprojektowano w zasilaniu ze stacji SN/nn nr 10-66, obw. 2, 6 szt. szafek kablowych SK3/ZK3, których nie ujęto w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie pozycji.

Odpowiedź: Przedmiary robót załączone do SWZ, należy traktować jako element dodatkowy (pomocniczy), a nie służący do obliczenia ceny ofertowej, wobec czego Zamawiający nie dokona ich modyfikacji. Jednocześnie wyjaśniamy, że szafki kablowe SK3/ZK3 należy uwzględnić w cenie ofertowej, zgodnie z dokumentacją projektową.

Woj. Gminy Dąbrowa
dr Piotr Kozłowski

