

Projekt pt. „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 04.05.2021 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.381.002.2021.RBK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 5 350 000 euro) pn.: „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych celem zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki przy Domu Studenta „UŚKA” w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66 oraz do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”, nr sprawy DZP.381.002.2021.RBK

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. W związku z tym, iż Zamawiający postanowił udzielić odpowiedzi, zgodnie z postanowieniami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Projekt pt. „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”

Pytanie nr 1:

Jakie funkcje mają pełnić drzwi 1 skrzydłowe i dwuskrzydłowe i czy oba skrzydła mają to spełniać czy tylko czynne:

- ewakuacja – czy zamek antypaniczny z klamką czy może zamek + dźwignia jeżeli na obiekcie równocześnie będzie powyżej 300 osób (wymagane) – 1 czy 2 skrzydła,
- kontrola dostępu – kiedy – czy tylko w nocy czy w dzień w określonych godzinach czy tylko zamykanie na klucz na noc, a w dzień cały czas otwarte?
- automatyka do drzwi – praca automatyczna ciągła (automat otwiera drzwi radarem lub na przycisk dla wszystkich wchodzących/wychodzących) czy tylko np. na sygnał dzwonek od osoby niepełnosprawnej otwierane z poziomu recepcji – 1 czy 2 skrzydła, jaka częstotliwość otwarć, jak daleko jest recepcja od drzwi otwieranych zdalnie?
- opis mówi o otwarciu drzwi po alarmie II stopnia, że mają być otwarte – co oznacza „otwarte” – to, że jest zamek antypaniczny i zawsze można wyjść czy może mają stać w pozycji otwartej (automaty otwierająco/zamykające do drzwi rozwieranych nie posiadają funkcji podtrzymania (baterii) i nie ma możliwości otwarcia drzwi jeżeli nie będzie zasilania 230V)

Odpowiedź:

Postawione w PFU wymagania są minimalnymi jakie należy spełnić i dotyczą całości rozwiązań projektowych. Zamawiający nie stawia innych szczegółowych wymagań odnośnie wyposażenia skrzydeł drzwiowych i automatyki czy też spełnienia warunków ich otwarcia, poza wskazanymi w PFU – rolą Wykonawcy jest takie zaprojektowanie i wykonanie robót, aby spełnić wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie jest realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z zapisami PFU, stanowiącego załącznik do SWZ, dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, w tym m.in. z:

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt pt. „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje się przebywania w łączniku i budynku stołówki powyżej 300 osób równocześnie, a instalacja SSWiN na obiekcie pracuje całodobowo.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej:

Przewodniczący komisji przetargowej: