



IP.271.13.2024

Niebylec, dnia 27.06.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. **„Remont drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna – Poręby w km 2+400 – 3+380 w miejscowości Gwoźnica Górna”**

Na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający - Gmina Niebylec reprezentowana przez Wójta Gminy Niebylec udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, jak poniżej:

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dot. wykonania warstwy separacyjnej (zapis STWiORB: „Rodzaj geowłókniny i jej właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.”) oraz parametrów geosyntetyku. Informacje zawarte w specyfikacji technicznej są zapisane w sposób enigmatyczny i nie zawierają informacji o rodzaju i parametrach dla materiału (np. wytrzymałość na rozciąganie).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, że przy realizacji należy stosować geowłókninę o następującej charakterystyce:

- masa (wg EN 965): 200 gr/mq (+/-10%),
- grubość (wg EN 964/1): 1,6 mm (+/- 0,5 mm),
- wytrzymałość na rozciąganie (wg EN ISO 10319): MD – 2,0 KN/m (- 1,0 KN/m), CMD – 2,5 KN/m (- 1,0 KN/m),
- wydłużenie rozciągnięcie wzdłużne (wg EN ISO 10319): MD – 75 % (+/- 30%), CMD – 75 % (+/- 30%),
- odporność na przebicie statyczne (wg EN ISO 12236): 0,35 KN (- 0,15 KN),
- wytrzymałość na przebicie dynamiczne (wg EN ISO 13433): 30 mm (+ 15 mm),
- przepuszczalność (wg EN ISO 11058): 0,110 m/sek (-0,050 m/sek),
- wielkość porów (wg EN ISO 12956): 110 µm (+/- 45 µm),
- funkcje (wg EN 12224): filtracja + separacja,
- żywotność min. 5 lat.

Zamawiający informuje, że zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Wójt Gminy Niebylec
mgr Eryk Trojanowski