



REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.9.2024

Rumia, dnia 08.03.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa dróg na terenie miasta Rumi”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dot. ul. Górniczej i ul. Piłsudskiego

Zgodnie z przedmiarem warstwy ścieralne na tych ulicach należy wykonać z SMA 11, natomiast zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – z SMA 8LA, tj. na wszystkich pozostałych ulicach. Jaką mieszankę mineralno-asfaltową przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Warstwę ścieralną ulic Górniczej i Piłsudskiego należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8LA.

Pytanie nr 2

Dot. wszystkich ulic

Jaką grubość warstwy wyrównawczej z AC 11W przyjąć do wyceny, ponieważ nigdzie tego nie określono?

Odpowiedź na pytanie nr 2

W ofercie należy przyjąć dla wszystkich ulic ułożenie warstwy wyrównawczej z AC 11 W o średniej grubości nie mniejszej niż 3cm.

Pytanie nr 3

Dot. ul. Zbychowskiej, ul. Górniczej i ul. Piłsudskiego

Zgodnie z przedmiarem na tych ulicach oprócz warstwy wyrównawczej występuję jeszcze warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o nieokreślonej grubości, natomiast zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – nie występuje tj. na pozostałych ulicach.

Czy należy przyjąć ją do wyceny? Jeżeli tak, to o jakiej grubości?

Odpowiedź na pytanie nr 3

W ofercie należy przyjąć dla wszystkich ulic ułożenie warstwy wyrównawczej z AC 11 W o średniej grubości nie mniejszej niż 3cm.

Pytanie nr 4

Dot. ul. Sienkiewicza

Prosimy o potwierdzenie, że na tej ulicy nie należy wykonywać oznakowania poziomego.

Odpowiedź na pytanie nr 4

W ofercie należy ująć koszt odtworzenia oznakowania poziomego dla ul. Sienkiewicza.

Pytanie nr 5

Dot. ul. Zbychowskiej i ul. Górniczej nawierzchni i krawężnika. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest to omyłką i należy przyjąć je do oferty.

W przedmiarach na te ulice występują takie same ilości

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, iż przedmiary robót załączone do niniejszego SWZ są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

Z poważaniem