Sprawdził	mgr inż. M. Kukliński	instalacyjna w zakresie sieci wod.-kan., gaz KUP/0142/POOS/12		jednostka planistyczna wg MPZP wsi Sulnowo - "D" i "E"	Skala 1:1000
				Odwodnienie	Rys. nr 3-KD (Ark.2)
Data: 2013r.				Plan sytuacyjny	
				Nr umowy:	

Legenda :

- istniejący pas drogowy
- krawędź jezdni
- chodniki
- 286 granica ewidencji
- kd200 / 315PVC kanalizacja deszczowa istn. i proj.
- ks150 / 200PVC kanalizacja sanitarna istn. i proj.
- 63 PE kanalizacja deszczowa tłoczna
- g40 gazociąg istn.
- w90 / 110PE wodociąg istn. i proj.
- tA teletechnika istn.
- eNA / eNA energetyka istn. i proj.

Kanał 1

Laskowice

Sulnowo

D5/1 84,90 82,36 os.81,86

D6/1 85,40 82,43 os.81,93

D7/1 85,40 82,46 os.81,97

D8/1 85,00 82,44

D9/1 85,90 82,54

D10/1 85,90 83,00 82,58 os.82,08

D11/1 86,30 85,06

D12/1 87,15 85,15 83,15 os.82,85

D13/1 86,96 85,47 83,30 os.82,80

D14/1 86,93 85,48

D15/1 87,02 85,29 83,64 os.83,14

D39/1 85,82 85,32 85,32

D40/1 87,49 85,99

D41/1 88,10

D43/1 87,78 87,68

D49/1 87,12 84,68

D52/1 86,98 85,48 85,48 os.84,37

Wp4/1 86,98 85,53

Wp7/1 86,97 85,57

Wp8/1 86,97 85,57

Wp10/1 86,88 85,48

Wp11/1 86,77 85,37

Wp12/1 86,91 85,51

Wp13/1 86,91 85,51

Wp14/1 86,91 85,51

Wp21/1 86,77 85,37

Wp29/1 88,84 87,24

Dn600 bet. 62,0m 0,2%

Dn600 bet. 35,7m 0,2%

Dn600 bet. 11,4m 0,2%

Dn600 bet. 1,7m 0,2%

Dn600 bet. 38,4m 0,2%

Dn600 bet. 30,9m 0,2%

Dn600 bet. 42,9m 0,3%

Dn600 bet. 18,0m 0,2%

Kan. sanit. tłoczna 110PE, rz. dna -83,50

rz. dna -84,55

rz. dna -83,90

315 PVC 59,7m 1,0%

315 PVC 20,9m 0,7%

315 PVC 15,7m 0,3%

315 PVC 26,0m 0,3%

315 PVC 49,1m 0,3%

315 PVC 9,9m 0,3%

315 PVC 35,0m 2,2%

315 PVC 50,0m 1,2%

500 PVC 54,1m 0,3%

500 PVC 60,0m 0,3%

500 PVC 15,2m 0,3%

200 PVC 1,7m 4,3%

200 PVC 4,4m 1,1%

200 PVC 1,7m 2,9%

200 PVC 4,4m 1,1%

200 PVC 7,1m 1,0%

200 PVC 7,4m 0,3%

200 PVC 4,4m 0,9%

200 PVC 4,4m 1,1%

200 PVC 1,7m 2,9%

200 PVC 1,7m 2,9%

WP 45/1 Bt 46 SS 1/6

B. KRÓW

DRÓG. POWIATOWA

m1.5

m

9

S/Arie