

**WYJAŚNIENIE NR 5 do SIWZ ZP/11/2021**  
**do przetargu nieograniczonego**  
**na:**

**Przebudowę oddziałowych stacji transformatorowych, zalicznikowej sieci elektroenergetycznej, układu sterowania, budowy kanalizacji optotelekomunikacyjnej wraz z kablem światłowodowym na terenie Ujęcia Wody Reda**

**CPV 45310000-3**

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/11/2021, jak niżej:

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie soft-startów innego producenta niż wskazanego w projekcie o równoważnych parametrach elektrycznych jak zaprojektowane?

**Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego producenta soft-startów, urządzenia należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/11/2021.

PROKURENT  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

*mgr inż. Robert Bugala*