


SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PE TYP RC W WYKOPIE



Taśma ostrzegawcza:

- kolor żółty
- szerokość dla gazociągu do dn160mm włącznie - 200mm
dla gazociągu powyżej 160mm - 300mm

Minimalna szerokość wykopu :

- 20cm + średnica zew. dla gazociągu montowanego nad wykopem
- 40cm + średnica zew. dla gazociągu montowanego w wykopie

USŁUGI SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH PROMAR			
OBIEKT:		PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ZESPOŁU GAZOWEGO REDUKCYJNO - POMIAROWEGO ZABUDOWANEGO NA PRZYŁĄCZU GAZOWYM	
ADRES INWESTYCJI:		PRZASNYSZ UL. SADOWA	
STADIUM: P.TECH.	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PE W WYKOPIE		NR RYS. 15
PROJEKTOWAŁ:	Jerzy Krutczenko Upr. Cie-32/82, Cie-40/89 MAZ/IS/7376/01 Specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji gazowych	PODPIS	SKALA: SCHEMAT
WSPÓŁPRACA:		PODPIS	DATA: 01.12.2023