



**GMINA NOWE WARPNO**  
72-022 NOWE WARPNO, plac Zwycięstwa 1  
NIP: 851-27-72-951      tel. : 91 312 96 60  
REGON: 811685438      fax.: 91 312 97 13  
e-mail: [urząd@nowewarpno.pl](mailto:urząd@nowewarpno.pl)

Nowe Warpno dn. 21.02.2024r.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**  
dot. postępowania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno*”  
– NW.ZP-02.2024.

W związku z wpływieniem zapytania , zamawiający udziela wyjaśnienia:

#### **Pytanie**

Na odcinku 2 mają być wykonane poszerzenia drogi w postaci mijanek. W przypadku połączenie istniejącej konstrukcji i jej poszerzenia występują różnice w osiadaniach, co w konsekwencji wywołuje naprężenia i spękania. Typowym rozwiązaniem przeciwspekaniowym jest zastosowanie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości 120x200 kN/m pod warstwą ścieralną. W opinii Wykonawcy Zamawiający, z uwagi na charakter zadania (projektuj i wybuduj), powinien zapisać konieczność zastosowania rozwiązania przeciwspekaniowego w dokumentacji przetargowej, w celu zachowania zasad konkurencji.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca winien przewidzieć zastosowanie technologii gwarantującej odpowiednią wytrzymałość konstrukcji nawierzchni.