

Sztum, 29.01.2024 r.

**RI.272.22.2023.DA**

## **Wykonawcy postępowania**

### **Wyjaśnienia do SWZ (5)**

Dot. postępowania:

**„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie Powiatu Sztumskiego”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytania od Wykonawcy nr 5 (z dn. 25.01.2024 r.):**

##### **Pytanie 1:**

W audycie energetycznym SOSW wybrano wariant 10, który ma zapotrzebowanie na moc grzewczą 304,9kW. Jednocześnie audytor wskazuje moc grzewczą pomp ciepła na 3x43,4kW co daje 130,2kW. Natomiast w PFU wskazują Państwo moc pomp ciepła na 200kW. Proszę o wyjaśnienie jakiej mocy przyjąć pompy ciepła?

##### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający podtrzymuje informację, że moc pomp ciepła powinna wynieść min. 200 kW. Wykonawca dobierze ilość oraz moc pomp ciepła do zamontowania po wykonaniu w ramach zadania projektu technicznego/wykonawczego. Zamawiający zastrzega, że zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań oraz moc i rodzaj urządzeń musi zostać przez Zamawiającego zaakceptowane i ma ono gwarantować zapewnienie odpowiedniego ogrzania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

**Starosta Powiatu Sztumskiego**  
**Leszek Sarnowski**  
Kierownik Zamawiającego