



Wijewo, dnia 9 lipiec 2024 r.

RR.271.1.3.2024

.....
Znak sprawy

dotyczy: Wyjaśnień do treści SWZ w związku z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023.1605 t.j.), Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ dla zamówienia pn.: „Budowa i przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówek szkolnych w Gminie Wijewo”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy wyceny stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej należy dokonać zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki czy według przedmiaru robót, który nie uwzględnia wszystkich elementów zawartych w zestawieniu stolarki oraz rzutem.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż wyceny stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej należy dokonać zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki.

Pytanie 2:

Zgodnie z opisem warstw: D2 „Dach nad zapleczem kuchennym” oraz D3 „Dach nad kuchnią” należy wykonać warstwę izolacyjną z płyty PUR gr. 16cm. Powyższej warstwy brak w przedmiarze robót. Czy roboty te należy wycenić?



GMINA
WIJEWO

NIP 697-21-55-561
Regon 411050706
nr konta 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001



ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
tel. 65 5494085
fax 65 5494755
wijewo@wijewo.pl
www.wijewo.pl

Odpowiedź 2 :

Zamawiający informuje, iż w ramach zakresu robót wskazanego jako D2 „Dach nad zapleczem kuchennym” oraz D3 „Dach nad kuchnią” należy wykonać warstwę izolacyjną z płyty PUR gr. 16cm., którą należy wycenić.

Pytanie 3:

Proszę o informację czy widniejący na elewacji mural wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź 3 :

Zamawiający informuje, iż mural na elewacji wchodzi w zakres zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem