


| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO | | |
|---|---|---|
| 1 | Kocioł gazowy, kondensacyjny Buderus Logano plus KB372-250, Qc=250 kW+automatyka Logamatic RS313+ zabezp. przed brakiem wody | 1 |
| 2 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.o. o V=80 l | 1 |
| 3 | Pompa obiegowa, podwójna, WILO Stratos MAXO-D 40/0,5-8, Hp= 2,0 m st. H20, V= 5,2 m3/h, ~230V wsp. EEI=0,18 | 1 |
| 4 | Magnetodmulacz dn 65 + termoizolacja | 1 |
| 5 | Pompa obiegowa, podwójna, WILO Stratos MAXO-D 40/0,5-8, Hp= 2,0 m st. H20, V= 7,9 m3/h, ~230V wsp. EEI=0,18 | 1 |
| 6 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. Reflex DTS 300 + zawór przepływowy Flow Jet 1 1/4" | 1 |
| 7 | Podgrzewacz c.w.u. bwwidentny, Buderus SM1000 SC-B, o pojemności nominalnej 1000 l | 3 |
| 8 | Pompa cyrkulacyjna, podwójna, korpus z brązu, WILO Stratos ZD 32/1-12, Hp= 4,5 m st. H20, V= 1,5 m3/h, ~230V wsp. EEI=0,23 | 1 |
| 9 | Neutralizator skroplin Buderus NE-01 | 1 |
| 10 | Rura falista z izolacją dn 20, l=0,95 | 1 |
| 11 | Kompaktowa stacja demineralizacji wody Buderus IWR-25MB | 1 |
| 12 | Zawór trójdrogowy, mieszający, termostatyczny, dn 50 | 1 |
| ZB1 | Grupa bezpieczeństwa Buderus R1 1/4", manometr, odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa 3 bar, izolacja | 1 |
| ZB2 | Zawór bezpieczeństwa, membranowy, ø25, po=5 bar, z przeznaczeniem do wody użytkowej | 1 |
| TM | Termomanometr 0 ... 130oC i 0,6MPa | 16 |
| W1 | Wodomierz skrzydełkowy typu JS-1,5 dn 15 mm (do wody zimnej) | 1 |
| DG | System detekcji gazu (zawór odcinający, czujnik metanu, czujnik tlenku węgla, przetwornik sygnału MD-4.Z, sygnalizatory) | 1 |