



Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43, fax. 13 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl

N1
21.06.2023

KSL.7021.5.1.26.2023.AS

Krosno, dnia 19.06.2023 r.

Wydział Inwestycji
w/m.

W odpowiedzi na prośbę dot. wydania warunków technicznych dla zadania „Dobudowa punktów świetlnych - ul. Zagórze boczna”, informuję, że oświetlenie należy wykonać odpowiednio:

Oświetlenie od strony ul. Zagórze – boczna w kierunku od ul. Okrzei do ul. Zagórze (od nr 73 do nr 212) przyłączyć do obwodu VII-010 „Okrzei Boczna” szafy sterowania oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ul. Okrzei nr. 108, z ostatniego słupa linii kablowej ozn. nr L3/9, kablem ziemnym.

Ul. Zagórze – przedłużenie oświetlenia po ul. Zagórze (od nr 12 do nr 30) przyłączyć do obwodu VII-016 „Zagórze” szafy sterowania oświetlenia ulicznego zlokalizowanej naprzeciwko ul. Zagórze 6h, z ostatniego słupa linii napowietrznej przy ul. Zagórze 12, dalej poprowadzić kablem ziemnym.

Ul. Zagórze – oświetlenie ul. Zagórze odcinek od nr 6a do nr 6e zaprojektować oświetlenie z wykorzystaniem istniejącej linii kablowej obwodu VII-016 „Zagórze”.

Pozostałe wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miasto Krosno, znak: KSL. 7021.w2.2023.AS (w załączeniu).

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Docińska
Naczelnik Wydziału Komunalnego,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Lekalami

Załącznik nr 1.
Wytyczne dla urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miasto Krosno, KSL. 7021.w2.2023.AS.

Otrzymują:
1. Adresat
2. KSL a/a.