

LEGENDA

- anemostat nawiewny z ramką montażową
- anemostat wywiewny z ramką montażową
- kanał nawiewny
- kanał wyciągowy
- kanał nawiewny izolowany wełną mineralną 30mm
- kanał wyciągowy izolowany wełną mineralną 30mm
- jednostka zewnętrzna klimatyzacji
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji ścienna
- przewody czynnika chłodniczego

UWAGA !

1 Istniejące kominy wentylacji grawitacyjnej należy odgruzować i doprowadzić do funkcjonalności.
2. Kanały wentylacji grawitacyjnej uszczelnić za pomocą Alu-Fol.
3. Wentylatory kanałowe będą posiadały w automatyce regulatory prędkości obrotowej pozwalające na płynną zmianę wydajności

PROJEKT:	Program funkcjonalno użytkowy do modernizacji pracowni RTG
ADRES INWESTYCJI:	81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 5
RYSUNEK:	Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru
BRANŻA:	Sanitarna
AUTOR:	mgr inż. Rafał Malinowski upr. nr POM/0244/PWOS/12 w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

DATA:	STADIUM:	SKALA:	NR RYS.
kwiecień 2021	PFU	1:100	W-01