

DT4A.260.6.2021

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. województwa (Łatkowo) – Bajdy – Zalewo – etap II**” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 1

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 plus inne na przejazdy kolejowe, na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo normy ośnienia, czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania
Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Odpowiedź na zapytanie nr 1

W dokumentacji zaprojektowano oświetlenie przejść dla pieszych, które należy wykonać zgodnie s SST D.07.10.01 – Oświetlenie typu LED.

Zapytanie nr 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na tereny PKP-PLK S.A jeśli taki są , na zamawiane produkty lub dobrych opisów bez podawania nazw, które mają zastosowane a nie zostały podane do realizacji przedsięwzięcia . Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie Nowych norm PN-EN13201-2;2016-03
Oraz ważnych norm PN-EN12464-1:2011 „Światło i Oświetlenie miejsc pracy. PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Odpowiedź na zapytanie nr 2

W dokumentacji zaprojektowano oświetlenie przejść dla pieszych, które należy wykonać zgodnie s SST D.07.10.01 – Oświetlenie typu LED.

Zapytanie nr 3

Czy wykonawcy którzy brali udział w postępowaniach wcześniejszych i ich działania mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podróbek lamp niespełniających norm, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikających z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa , z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Ustawy

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zamawiający informuje, że nie zachodziły żadne przesłanki do badania w/w sytuacji.

Zapytanie nr 4

Czy opraw oświetleniowe powinny mieć dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 . Potwierdzone badaniami ze zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie

produktów i ustawa o efektywności energetycznej z maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Oświetlenie wykonać zgodnie s SST D.07.10.01 – Oświetlenie typu LED.

Zapytanie nr 5

Brak jest opisów ogólnych opisów lampy ich do uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw produktów , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Oświetlenie wykonać zgodnie s SST D.07.10.01 – Oświetlenie typu LED.

Zapytanie nr 6

W przedmiarze określono, że odległości odwozu materiałów rozbiórkowych oraz odwozu ziemi z korytowania należy uzgodnić z inwestorem.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jakie odległości odwozu materiałów rozbiórkowych oraz ziemi z korytowania należy przyjąć w wycenie?

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Ze względu na brak możliwości wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki Wykonawca zobligowany jest przewidzieć w ofercie koszty utylizacji. Ziemię z korytowania wykorzystać częściowo na budowie a pozostałą część zutylizować.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu**, gdyż wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZIŁ dnia 29.03.2021 r.

Dyrektor PZD

Lech Tatarek