

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: **SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

ADRES: **Chałupy 192/7, obr. 0071 Świeszyno**

BRANŻA: **Sanitarna**

TEMAT: **Projekt kanalizacji deszczowej**

INWESTOR: **GMINA ŚWIESZYNO
ŚWIESZYNO 71, 76-024 ŚWIESZYNO**

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. Marta Starzyńska**
upr. nr ZAP/0205/POOS/10

LIPIEC 2020

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY	1
1.0 Podstawa opracowania	3
2.0 Zakres opracowania.....	3
3.0 Obszar oddziaływania inwestycji	3
3.0 Istniejące zagospodarowanie terenu	3
4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z rozwiązaniami technicznymi	4
4.2.1 Przewody.....	4
4.2.2 Studnie	4
a) studnie betonowe włączowe	4
b) wpusty uliczne.....	5
5.0 Roboty ziemne	5
6.0 Wykopy	7
7.0 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	7
8.0 Uwagi końcowe.....	8

II. RYSUNKI

S1 Projekt zagospodarowania terenu-	skala 1:500
S2 Profil podłużny kanalizacji deszczowej	skala 1:100/500
S3 Studnia betonowa	schemat
S4 Wpust uliczny dn 500 z osadnikiem	schemat

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w m. Chałupy, dz. nr 192/7obr.0071 Świeszyno

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia branżowe,
- obowiązujące normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentów.

2.0 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na terenie działki *dz. nr 192/7, \.obr. 0071 Świeszyno*

3.0 Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji znajduje się w zakresie działek będących w użytkowaniu Inwestora lub do których posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z treścią oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Planowana inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie.

Obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki nr *dz. nr 192/7 obr. Chałupy* zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ U z 2015 r. poz. 1422.

3.0 Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren znajdujący się na działce *dz. nr 192/7 obr. 0071 Świeszyno* użytkowany jest pod drogi gminne. W części utwardzony jako droga gruntowa. Projektowana kanalizacja będzie odwadniała przebudowywaną drogę gminną na działce 192/7 poprzez projektowane wpusty drogowe. Zaprojektowano wspólne odwodnienie dróg gminnych na działkach 699 i 192/7. Droga gminna wraz z kanalizacją deszczową na działce 699 i części działki 192/7 do studni d1 istn. Została już wykonana. Opracowanie obejmuje odcinek od studni d1 istn do d3. Kanalizacją będzie podłączona do odcinaka kanalizacji deszczowej w studni d1 istn. Która będzie odprowadzała wody opadowe lub roztopowe do rowu.

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z rozwiązaniami technicznymi

Projektuje się kanalizację deszczową na potrzeby odwodnienia przebudowywanych dróg gminnych w Chałupach. Wody opadowe zebrane w kolektorze od studni d3 należy oprowadzić do istniejącego rowu na działce 75/5, wspólną siecią odwadniającą drogi na działkach 699 i 192/7. Na odprowadzenie wód opadowych do rowu inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. N

4.2.1 Przewody

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek litych SDR34 SN8 PVC-U w zakresie średnic 250x7,3

4.2.2 Studnie

a) studnie betonowe włączowe

Studnie z elementów betonowych powinny odpowiadać normie PN-B/10729 :1999 i EN476 :1997. Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Elementy betonowe powinny posiadać aprobatę techniczną. Studzienki montować zgodnie z wytycznymi producenta rur i częścią graficzną

Wymagania dotyczące betonu:

- beton wibropracowany klasy B45
- wodoszczelność W8
- mrozoodporność f-50
- nasiąkliwość – poniżej 4%
- odporność chemiczna na ścieki

Studnie rewizyjne-włączowe wykonać w technologii prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1000 łączonych na uszczelkę gumową. Studnia wykonana jest z elementów prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetą przeznaczoną do przepływu ścieków, kręgów z zamontowanymi fabrycznie żeliwnymi stopniami włączowymi oraz płyty studziennej z otworem pod włącz. W celu zapobiegnięcia zapadaniu się włączów zastosować żelbetowe pierścienie odcciążające. Do regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego zastosować pierścienie dystansowe. Szczelność przejścia króćców przyłączeniowych przez ściany betonowe studni zapewniać będą uszczelki gumowe, tzw. przejścia szczelne. Włazy do studni rewizyjnych włączowych dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano klasy D 400 z pokrywą wypełnioną betonem.

b) wpusty uliczne

Wpusty uliczne wykonać z elementów betonowych dn 500mm. Wpusty instalować z pierścieniami odciażającymi zabezpieczającymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wód opadowych do studzienki będą wpusty ściekowe klasy D 400. Króciec wlotowy, którymi ścieki napływają do studni wykonać z typowej kształtki PVC (adaptera). Poszczególne elementy wpustu łączyć na zasadzie pióro-wpust na wodoszczelnej zaprawie betonowej. Wysokość osadnika we wszystkich wpustach wynosić będzie 1000 mm.

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI:

Lp.	Element robót	ilość
1	Rurociąg PVC ø250/7,3	110 m
4.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000	2 kpl.
6.	Wpust uliczny betonowy z osadnikiem H=1,0m	4 szt.

5.0 Roboty ziemne

Dane ogólne

Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie zinwentaryzować istniejące uzbrojenie podziemne i potwierdzić rzędne na profilu.

- Na nieuzbrojonych odcinkach terenu roboty będą wykonywane mechanicznie. Przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem i drzewostanem roboty będą wykonywane ręcznie jako wąskoprzestrzenne umocnione. W miejscach tych należy zachować szczególną ostrożność.
- W razie napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego należy powiadomić właściwego użytkownika i zabezpieczyć przed uszkodzeniem
- W miejscach zbliżeń wykopów poniżej 1m od krawędzi drogi wykopy bezwzględnie wykonać z szalunkami dla zabezpieczenia drogi przed obsuwaniem się gruntu.
- Zabrania się składowania na jezdni ziemi z wykopów.
- Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych wg BN83/8836-02.
- Rurociąg należy ułożyć w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce z piasku 10cm. Podsypkę należy wykonywać z różnoziarnistego piasku (w miarę możliwości z domieszką frakcji pyłowej) lub pospółki.

- g) Pierwszą warstwę zasypową do wysokości 30 nad wierzchem rurociągu należy wykonać ręcznie z piasku. Na tej warstwie należy ułożyć taśmę magnetyczną w osi rurociągu.
- h) Przyjmuje się, że grunt z wykopu będzie użyty do jego zasypania poza projektowaną jezdnią.
- i) Powyżej pierwszej warstwy nad rurociągiem (do 30cm na jego wierzchem) wykopy zasypywać warstwami o wysokości nie większej niż 20cm z ich starannym zagęszczeniem.
- j) Przy zbliżeniu wykopu mniejszym niż 1,5m do krawędzi drogi grunt (powyżej pierwszej warstwy nad rurociągiem) należy zagęszczać mechanicznie. W przypadku konieczności zbliżenia wykopu do krawędzi drogi poniżej 0,6m należy utrzymać wskaźnik zagęszczania gruntu minimum 0,97 na całej wysokości zasypu, a w górnej warstwie 0,2m wskaźnik =1. Wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu będą załącznikami do protokołów odbioru robót.
- k) W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie (przy niskim stanie wody gruntowej – odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyższonym stanie wody – odwodnienie wgłębne z zestawem igłofiltrów w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie rurociąg miałby być posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypką) należy wymienić grunt organiczny na podsypkę piaskową zagęszczoną w warunkach czasowego obniżenia zwierciadła wody o ca 30cm. Aby uniknąć rozluźnienia piasku, spągową partię torfu o miąższości ok. 0.2m należy wybrać ręcznie. W celu uniknięcia nagłego podniesienia poziomu wody i rozluźnienia podsypki po wyłączeniu odwodnienia, igłofiltry należy odłączać stopniowo najlepiej rozmieszczonych przemiennie (wymagać to będzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).
- l) Całość robót ziemnych i montażowych oraz odbiór przeprowadzić zgodnie z wymogami norm PN81/B-0725, PN-92/B-10735 i BN-83/8936-02 z uwzględnieniem Warunków Technicznych wykonania i odbioru sieci *wodociągowych* Cobrti INSTAL –Warszawa.

6.0 Wykopy

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania”, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.

Dla przewodów układanych w wykopie otwartym należy zastosować podsypkę z piasku o grubości warstwy 10-15 cm w zależności od warunków gruntowych. Obsypka przewodu

musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m. (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Nad przewodem (ok. 30 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową o szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką stalową. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wyrównania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia wymagania podsypki. Pod drogami obsypka i zasypka powinna być zagęszczona do 1,0 stopnia wg Proctora (celem uniknięcia osiadania gruntu), natomiast pod terenami, gdzie nie występują obciążenia od ruchu kołowego, zagęszczenie obsypki powinno wynosić 0,95 stopnia wg wartości Proctora.

Zasypywanie wykopów należy wykonać po ówczesnym przeprowadzeniu próby szczelności przewodów i inwentaryzacji geodezyjnej.

Przy posadowieniu przewodu bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących układania i zasypywania rurociągu.

7.0 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić zgodnie z wymogami ich właścicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomić właściciela terenu o zamierzonym wejściu na dany teren i uzyskać potwierdzenie zgody na wybudowanie przewodu oraz na czasowe zajęcie terenu. Po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

8.0 Uwagi końcowe

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. Prace montażowe urządzeń wykonać zgodnie z ich DTR.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzi próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego jej działania.

Montaż instalacji technologicznych i sanitarnych wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. tom II, Instalacje sanitarno-przemysłowe", oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami b.h.p. i p.poż.



.....
mgr inż. Marta Starzyńska, upr. nr ZAP/0205/POOS/10