



UWAGI:

1. Podana odległość płaszcza rury od sciany wykopu 0,15m, jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć od ok. 0,3m.
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m. Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPLNEJ N/P W REJONIE UL. SPÓŁDZIELCZEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	04.2020	<i>Jan PawnuK</i>		
				Rysunek	Nr Rys.
				Wymiary wykopu i ułożenie rur	4
Inwestor PEC- Gliwice Sp z o.o.			Adres obiektu Gliwice - Os. Millenium ul. Spółdzielcza		Skala