



GMINA WĄSOSZ
Plac Wolności 17
56 – 210 Wąsosz
tel. 65 543 78 50, fax. 65 543 77 08

Wąsosz, 15.06.2023 r.

BI.271.7.2023

Dotyczy postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

**„BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ NA
DZIAŁCE NR 105 W MIEJSCOWOŚCI WĄSOSZ”**

Zamawiający w odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej:

Dostarczenie profilu przyłącza wodociągowego i wężła nr 3. Czy wycena ma być wykonana w oparciu o przedstawiony przedmiar, czy możemy dokonać wyceny na podstawie swojego kosztorysu?

Po przeanalizowaniu przedmiaru robót. Brakuje w nim wielu pozycji, w tym między innymi pompowania wody, odbudowy nawierzchni, zabezpieczeń wykopów i innych. W/g dokumentacji woda występuje na głębokości 1,3 - 1,5 m, natomiast studnie S1 i S2 posadowione są na gł. ok. 2,5 m.

Odpowiedź:

Wycenę należy zrobić wg przedmiaru.

Koszt pompowania wody rozliczyć dodatkowo na podstawie dziennika pompowania wody zatwierdzonego przez inspektora.

Koszt szalunku (umocnienia wykopu) wliczyć w pozycję wykopu.

W przedmiarze nie ujęto montażu 2 łuków PE 160 - 15 lub 30 stopni (W2 i W3) - należy doliczyć .

BURMISTRZ WĄSOSZA
Paweł Niedźwiedź