



TYPOWA ROZDZIELNICA RSS-01 - 12 MODUŁÓW
Z ZESPOŁEM GNIAZD WTYCZKOWYCH Z ROZŁĄCZNIKIEM 40A-IP65
1x16A 3P+N+Z
3x16A 2P+Z

**PARAMETRY
ELEKTROENERGETYCZNE**

Pi = 19,5 kW
Pz = 13,5 kW
Jz = 20,7 A

**SAMOCZYNNIE SZYBKIE
WYŁĄCZANIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-S**

Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW „SADYBA” BOGUSŁAWA PIETRUNIKO		Skala 1:50	
Inwestor: 65-021 ZIELONA GÓRA, ul. DĄBROWSKIEGO 40/2 GMINA ŚWIDNICA		data 11.2021	
Temat: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO GRABOWIEC dz. nr 345/5, obręb 0003 Grabowiec		Opis, nr nr 201/89/Z3	
Nazwa rysunku: SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNICA RG		rys. nr 2/E	
Projektował: mgr inż. Krzysztof Kowala	upr. konstr. - budowl. nr 201/89/Z3		
Opracował:			