

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Nazwa tematu: **Murów ul. Parkowa dz. nr 244/16 - Rozpoznanie pod budownictwo mieszkalno-usługowe**

Nr arch. **Z - 5676**

| POBR. PRÓBK | | | BADANIA MAKROSKOPOWE | | | | | ANALIZA UZIARNIENIA | | | | CECHY FIZYCZNE | | | | | KONSYSTENCJA | | | | | INNE | |
|-------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|----|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|----|
| Nr otworu | Głęb. pobrania w m ppt. | Rodzaj próbki NU, NW, NNS | Rodzaj gruntu i barwa | Wilgotność | Ilość walczków | Stan gruntu | Zawartość CaCO ₃ % | Zawartość frakcji % | | | | Rodzaj gruntu | Straty wagowe przy z-wyżarzaniu % | Wilgotność naturalna W _n % | Gęstość objętościowa ρ _o G/cm ³ | | Wilgotność naturalna W _n % | Granice | | Wskaźnik plastyczności I _p | Stopień plastyczności I _L | Gęstość właściwa ρ _s G/cm ³ | |
| | | | | | | | | Żwirowa mm >2,0 | Piaskowa mm 2,0-0,05 | Pyłowa mm 0,05 – 0,002 | Iłowa mm <0,002 | | | | | | | W _L płynności % | W _p plastyczności % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 3,00 | | Ps szara | nw | - | - | <1 | 4 | 94 | 2 | | Ps | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4,50 | | Gpz szara | w | 2x3 | tpl | 3-5 | | | | | | | 13,4 | 2,10 | | 13,4 | 29,7 | 9,8 | 19,9 | 0,18 | | |
| 2 | 1,00 | | Ps rdzawa | w | - | - | <1 | | 98 | 2 | | Ps | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4,00 | | Ps szara | nw | - | - | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2,50 | | Ps szara | nw | - | - | <1 | 3 | 95 | 2 | | Ps | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4,00 | | Gpz szara | w | 3x3 | tpl | <1 | | | | | | | 15,3 | 2,07 | | 15,3 | 29,3 | 11,3 | 18,0 | 0,22 | | |

Wykonała: **Barbara Browarna**

Zał. Nr 07