

dot. wyjaśnień specyfikacji warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE:
„BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA
W OBRĘBIE ULIC KLONOWA, DĘBOWA, LIPOWA, AKACJOWA
ORAZ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KROBI”
ORAZ
„BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC NORWIDA,
SZYMBORSKIEJ, TUWIMA, FREDRY ORAZ SIENKIEWICZA W KROBI”**

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje wyjaśnienie, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE: „BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC KLONOWA, DĘBOWA, LIPOWA, AKACJOWA ORAZ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KROBI” ORAZ „BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC NORWIDA, SZYMBORSKIEJ, TUWIMA, FREDRY ORAZ SIENKIEWICZA W KROBI”.**

Pytanie:

Chciałbym doprecyzować, oprawy projektowane na ulicy KLONOWA, DĘBOWA, LIPOWA, AKACJOWA ORAZ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, mają mieć zaprogramowany układ wewnątrz oprawy, który zmniejsza moc świecenia lamp w zależności od godziny, bez konieczności prowadzenia dodatkowego kabla sterującego YKY 2x1,5, jak jest w przypadku ulic Norwida, Szymborskiej, Tuwima i Fredry.

Czy w punktach przyłączenia do sieci projektowanych linii kablowych ulic Norwida, Szymborskiej, Tuwima i Fredry jest już zainstalowana redukcja mocy świecenia opraw 0-10V.

Odpowiedź:

Oprawy należy dostarczyć z odpowiednio zaprogramowaną redukcją. W projekcie budowlanym na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu” określono w legendzie wytyczne dotyczące opraw wraz z ustawieniem poziomu świecenia w odpowiednim czasie.

Sprawę prowadzi: **Aldona Żołędziowska** e-mail: zp@krobia.pl