



Wójt Gminy Świdnica



Świdnica, dnia 05.01.2024 r.

**RG.271.1.9.2023**

### **Wykonawcy**

zainteresowani udziałem

w nw. Postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (Wariant II) pod nazwą **Integracyjny plac zabaw w miejscowości Słone, gmina Świdnica (nr. sprawy RG.271.1.9.2023)**

### **Treść pytań wraz z wyjaśnieniami**

**[art. 284 ust. 6 PZP]**

W dniu 27 grudnia 2023 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

#### **Pytanie 1.1.**

Pytanie dotyczy Zestawu 2: czy Zamawiający zaakceptuje konstrukcje z profili stalowych 80x80 mm skręcanych śrubami nierdzewnymi oraz spawanymi zamiast dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych, aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na uv z atestem qualicoat? Czy Zamawiający zaakceptuje drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej aisi304, montowane do słupa za pomocą skręcania śrubami zamiast specjalnych łączników wykonanych z mocnych stopów

aluminiowych, aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na uv z atestem qualicoat ?

**Wyjaśnienie 1.1.**

Zamawiający dopuszcza zamienne rozwiązania techniczne konstrukcji z profili stalowych skręcanych śrubami nierdzewnymi oraz spawanymi - pod warunkiem, że urządzenia wykonane będą zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177, PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-7:2020, oraz będą posiadać odpowiednie atesty, a ich zgodność będzie potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności.

Zamawiający zaakceptuje drążki, poręcze i drabinki ze stali nierdzewnej aisi304, montowane do słupów za pomocą skręcania śrubami nierdzewnymi - pod warunkiem, że urządzenia wykonane będą zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177, PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-7:2020, oraz będą posiadać odpowiednie atesty, a ich zgodność będzie potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

*Izabela Mazurkiewicz- Kąkol*  
*Wójt Gminy Świdnica*