




**POLSKI
ŁĄD**



GMINA BOLESŁAWIEC

ul. Rynek 1
98-430 Bolesławiec
www.boleslawiec.net.pl

tel. 62/783 60 84
fax 62/783 60 24
e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl

Bolesławiec, dnia 9 marca 2023 r.

ZP.271.2.10.2023

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec

Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „PZP”, Zamawiający uzupełnia treść udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 5

Prosimy o podanie kompletnego zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej z dokładnym podziałem na pływcinowe, aluminiowe.

W obecnym zestawieniu pod jedną pozycją np. D5 kryje się wiele rodzajów drzwi wewnętrznych. Prosimy o doprecyzowanie czy drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych przy salach mają być aluminiowe czy pływcinowe.

Odpowiedź

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ														
DNACZNIENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5	D5a	D5b	D6	D6a	D7	D7a	D8	D8a	D9
DNACZNIENIE PRODUCENTA	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Zewnętrzne
PRODUCENT STOLARKI	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
ZESTAWIENIE DRZWI														
SCHEMAT	drewnian	drewnian	drewnian	drewnian			Stal aluminiowa szkieło w drewnian	drewnian	ALUMINIOWY drewnian		Stal aluminiowa – szkieło szkieło w drewnian		Aluminiowe pływcinowe 10%	Drzwi wewnętrzne aluminiowe + szkieło oszklone
Wymiary w świetle	Sb	150	150	120	100	100	100	100	100	100	100	80	90	200
szkieła	Hg	210+50	210	210+50	208	208	208	208	208	208	208	208	208	210
Wymiary zewnętrzne	Sz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HZ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wymiary w świetle	S	150	120	150	110	90	90	150	150	90	90	80	80	190
szkiełach	H	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BAZEM	L / P	1 / –	1 / –	2 / –	1 / –	10 / 10	5 / –	– / 5	1 / –	1 / –	3 / –	2 / 3	2 / –	7 / 8
BAZEM	int.	–	–	2	–	20	–	–	–	–	–	–	–	15

Pytanie 7

Zamawiający na pytanie nr 85 odpowiedział, że do oferty należy przyjąć tylko wyposażenie pomieszczenia nt 1.07 - kuchnia.

Natomiast opis techniczny dot. wymaganego wyposażenia mówi o podłączeniu wod.-kan. do zmywarki gastronomicznej, która umieszczona jest w pom. nr 1.06 (zmywalnia). Przedmiotowa zmywarka (kapturowa, 40 koszy/720 talerzy/h) jest także ujęta w załączonym do wyjaśnień przedmiarze robót.

Ponadto w przedmiarze robót (WYPOSAŻENIE - Kuchnia) znajdują się również:

- stół załadowniczy do zmywarki z otworem na odpady i zlewem jednokomorowym
- stół wyładowniczy ze zmywarki bez półki
- półka wisząca na kosze do zmywarki.

Sprzęt ten nie posiada żadnych danych technicznych (w tym wypadku: szerokość, wysokość, głębokość) , co jest niezbędne do ustalenia ciągu technologicznego. Nadmieniamy również, że zmywarki kapturowe występują w różnych szerokościach.

Wyposażenie kuchni w zakresie stołu załadowniczego do zmywarki z otworem na odpady i zlewem dwukomorowym, stołem wyładowniczym ze zmywarki z półką oraz półka wisząca na kosze do zmywarki stanowią wyposażenie pomieszczenia zmywalni – pomieszczenie 1.06 na rzucie technologicznym. W pomieszczeniu tym znajduje się również zmywarka kapturowa.

Pytanie 10

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia technologii kuchni z rzeczoznawcą do spraw sanitarno - higienicznych ?

Prosimy jeszcze raz o przeanalizowanie prac związanych z wyposażeniem technologicznym. Nie ujęcie wyposażenia pom. 1.14, 1.13, 1.12 i 1.06 może skutkować brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (chyba , że Zamawiający uzupełni wyposażenie we własnym zakresie).

Pomieszczenie 1.06 – zmywalnia

Wyposażona w:

- blat roboczy z otworem do usuwania resztek, o wym. 130 x x60 i wysokości znormalizowanej. Pod blatem pojemnik z wkładem wymiennym – pojemnik minimum 50 l. Otwór od góry wyposażony w pokrywę,
- Zlewozmywak dwukomorowy na szafce o wymiarach 60 x 80 cm.,
- Zmywarka gastronomiczna kapturowa o wymiarach 150-170 x 73, o głębokości 80-90 cm.,
- Powierzchnia odkładcza – stół ze stali nierdzewnej z dolną półką o wymiarach 60 x 60 cm.,
- Półki wiszące na ścianie na kosze do zmywarki – szt. 2, umieszczone nad zlewozmywakiem dwukomorowym oraz częściowo nad stołem załadowniczym.

Pomieszczenie 1.14 – Pomieszczenie obróbki wstępnej

Wyposażone w:

- blat roboczy z dolną półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 185 x 60 cm – 2 szt.,
- obierak 80 x 60 cm
- zlewozmywak dwukomorowy na szafce o wymiarach 80 x 60 cm,
- urządzenie chłodnicze – lodówka, o wymiarach 60 x 60 x 180 cm,
- blat roboczy ze stali nierdzewnej z dolną półką, o wymiarach 165 x 160 – 2 szt.,
- zlewozmywak dwukomorowy na szafce o wymiarach 60 x 80 cm,
- naświetlacz UV do dezynfekcji jaj, ustawiony na szafce z dolną półką, o wymiarach 60 x 60 cm.

Pomieszczenie 1.12 – Magazyn produktów suchych

Wyposażone w:

- regał magazynowy z półkami ze stali nierdzewnej o wym. 60 x 60 x 180 cm – 2 szt.,
- szafa chłodnicza o wym. 60 x 60 x 180 cm – 2 szt. Lub jedna duża szafa chłodnicza dwudzielna z możliwością regulacji temperatury o wym. 120 x 60 x 180 cm

Pomieszczenie 1.13 – Magazyn warzyw i owoców

Wyposażony w:

- regał magazynowy z półkami ze stali nierdzewnej o wym. 60 x 60 x 180 cm,
- lodówka o wym 60 x 60 x 180 cm.
- lodówko-zamrażarka o wym. 60 x 60 x 200 cm. Z minimum trzema półkami zamrażalnika,

Należy przyjąć standardowe wysokości umiejscowienia blatów roboczych.

Zamawiający posiada uzgodnienie technologii kuchni z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych.

Wyposażenie pomieszczeń 1.14,1.13,1.12 i 1.06 należy ująć podczas wyceny.

Pytanie 11

Zamawiający wciąż nie udostępnił przedmiarów w wersji edytowalnej. Proszę o udostępnienie

Odpowiedź:

Przedmiar został udostępniony. Przedmiar ma charakter poglądowy, a umowa jest umową z wynagrodzeniem ryczałtowym.

Pytanie 12

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 dotyczącą materiału z jakiego wykonane mają być żaluzje zewnętrznych odpowiadają Państwo iż mają to być żaluzje drewniane lub aluminiowe

podając jednocześnie przykładowego producenta firmę Esbud.

Żaluzje te mają być sterowane elektrycznie. Otrzymaliśmy jednak informacje, potwierdza to również firma Esbud, iż nie ma możliwości sterowania tego typu żaluzjami elektrycznie a takie właśnie rozwiązanie przewidziano w projekcie. Proszę zatem o jednoznaczną odpowiedź jakie żaluzje należy przyjąć.

Odpowiedź:

Żaluzje zewnętrzne powinny spełniać warunki wskazane w projekcie, bez względu na rodzaj materiału.

Firma Esbud została podana przez Zamawiającego w formie przykładu.