



WÓJT GMINY MIEŚCISKO

Mieścisko, dnia 25 stycznia 2022 r.

ZP.271.1.2022

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz.1129 i 2019) Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zestawienia stali na rysunku „07_zadaszenie amfiteatru”. W zestawieniu stali przyjęto, że 1m² blachy o grubości 20mm waży 15,6 kg a blacha o grubości 30 mm 22,80 kg/m² – w rzeczywistości waga tych blach jest ok. 10x większa – blacha 20 mm waży ok. 157 kg/m² a blacha 30 mm waży ok. 235,5 kg/m² – prosimy o wyjaśnienie powyższego i skorygowanie tabeli.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informujemy, że w zestawieniu stali przyjęto błędnie, że 1m² blachy o grubości 20mm waży 15,6 kg a blacha o grubości 30 mm 22,80 kg/m² – w rzeczywistości waga tych blach jest faktycznie 10x większa. Należy przyjąć, że: 1m² blachy o grubości 20mm waży 157 kg, a blacha o grubości 30 mm 235,5 kg/m².

W załączeniu zaktualizowany rysunek nr 07 wraz z tabelką.

Odpowiednią korektę Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić w przedmiarach robót.

Niniejsze pismo staje się treścią SWZ

Z poważaniem
Wójt Gminy Mieścisko
mgr Przemysław Renn /-/

Sprawę prowadzi Magdalena Walkowiak Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
e-mail: m.walkowiak@miescisko.nowoczesnagmina.pl tel. 61 4298010

