

OGŁOSZENIE O ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH DO TREŚCI SWZ

Zamówienie:

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w miejscowości Dąbrówka Kościelna – etap I”

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje się o wyjaśnieniach treści SWZ dla przedmiotowego postępowania w zakresie:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza energetycznego na działkę leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wykonanie przyłącza energetycznego na działkę leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 2:

Jakie jest zużycie energii elektrycznej przez kompostownię?

Odpowiedź:

Szacowane zużycie energii elektrycznej przez kompostownię wynosi ok. 61 320 kWh/rok.

Pytanie 3:

Czy dopuszcza się zastosowanie elementów prefabrykowanych na wykonanie ścian obiektów do magazynowania odpadów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów prefabrykowanych.

Pytanie 4:

Czy Wykonawca powinien dołączyć do oferty opis proponowanego systemu kompostowania odpadów?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca powinien dołączyć do oferty opis proponowanego systemu kompostowania odpadów.

Pytanie 5:

Ile studni dla celów kompostowni należy wykonać?

Odpowiedź:

Należy wykonać 10 studni dla celów kompostowni odpadów.