

Załącznik nr 1 do umowy nr

- 1) 72 szt. elementów świetlnych słupowych (gwiazdka), zamontowanych na latarniach oświetleniowych na ul. Grobla oraz wokół ronda przy Św. Jerzego
- 2) „sopelki świetlne” o łącznej długości 180m pomiędzy latarniami znajdującymi się na Bulwarze
- 3) 3 sztuki kurtyn świetlnych białych LED o wym. 2,00x5,00m– wybrane lokalizacje przez Zamawiającego
- 4) 22 drzewek - głogi o wysokości do 5 metrów przy ul. Sikorskiego na odcinku od kościoła Katedralnego do budynku byłego „TESCO” i wzdłuż tego budynku w kierunku ul. Obotryckiej - dekoracja łańcuchami świetlnymi LED,
- 5) 1 choinka -świerk wysokości ok. 6-10 metrów ustawionej na Starym Rynku, ozdobami świetlnymi - łańcuchami świetlnymi LED,
- 6) 3 drzewka wys. ok 3,0 m zlokalizowane na rondzie Ofiar Katynia. Dekoracja łańcuchami świetlnymi LED
- 7) 10 szt. elementów świetlnych słupowych (kurtyny świetlne), zamontowanych na latarniach oświetleniowych będących majątkiem Miasta o wym. 2,85x1,50m na wysokości ponad 4,50 m wzdłuż Bulwaru Zachodniego n/rz Wartą,
- 8) 9 szt. elementów świetlnych słupowych (gwiazdka) zamontowanych na latarniach oświetleniowych będących majątkiem Miasta, na wysokości ponad 4,50 m wzdłuż Bulwaru Wschodniego n/rz Wartą,
- 9) Kurtyny z lampek „SOPLE LED FLESZ” - na moście Staromiejskim wzdłuż mostu, pomiędzy latarniami (całkowita długość iluminacji ok 120m po jednej stronie)
- 10) Postawienie i podłączenie skrzynki elektrycznej zasilającej elementy iluminacji świątecznej – montaż na Skwerze Nieznanego Żołnierza na istniejącej studziencie zasilającej.
- 11) Kurtyny z lampek LED (całkowita długość iluminacji ok 460m) wybrane lokalizacje przez Zamawiającego

Uwagi!

1. W/w wymienione lokalizacje mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb lub innych okoliczności przez Zamawiającego, który poinformuje o tym niezwłocznie Wykonawcę. (§ 9 ust. 2 pkt 1 Umowy)
2. Zastosowane dekoracje świetlne oraz przewody, wtyczki, złącza itp. muszą spełniać wszystkie wymagania oraz obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie.
3. Przewody i gniazda itp. powinny być zabezpieczone przed dostępem oraz ingerencją osób trzecich i nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób przebywających w bezpośrednim pobliżu dekoracji.
4. Dekoracje zasilane prądem stałym realizowane przez wymienny prostownik zabezpieczony standardowym bezpiecznikiem z możliwością łatwej wymiany w razie uszkodzenia.
5. Dekoracje będą dostępne dla osób postronnych w związku z powyższym powinny być odpowiednio zabezpieczone w przypadku uszkodzenia przewodów, zasilaczy, itp.