


WZ.5595.340.7.2020



Wrocław, 05 grudnia 2020 r.

**Postanowienie nr WZ.5595.340.7.2020**

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 961),, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 września 2020 r., który wpłynął do tut. Komendy 8 października 2020 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Dariusza Stefaniaka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Eugeniusza Zajączkowskiego, uzupełnionego w dniu 18 listopada 2020 r., dot. budynku przebudowywanego na potrzeby przedszkola i żłobka, znajdującego się w Boguszowie Gorcach przy ul. Waryńskiego 10, **z określonymi następującymi wskazaniem:**

1. Zastosowania obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.
2. Poziome drogi ewakuacyjne posiadają wysokość od 2,8 m do 3,0 m, szerokość 2,0 m do 3,8 m
3. Zabezpieczenia w system sygnalizacji pożarowej stref pożarowych ZL II i ZL III /kondygnacje od I do III piętra/.
4. Zastosowanie w każdej strefie pożarowej ZL oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o natężeniu 5 lx.
5. Wyposażenia pomieszczenia nr 02 /wózkarnia na parterze/ w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 6 kg.
6. Zapewnienia możliwości zawracania na drodze pożarowej przez tzw. zwrotkę, z możliwością cofania zapewniającą pełną manewrowość pojazdu pożarniczego do prac ratowniczych na wysokości lub gaśniczych.

**wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej”, w inny sposób niż podany w: § 20 ust. 1 pkt. 1 – pomieszczenie nr 02 /parter/ będzie chronione przez hydrant 25, z dostępem przez wydzieloną pożarowo klatkę schodową, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

## Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.


W załączeniu Ekspertyza Techniczna z września 2020 r.

#### Adresat:

✓ Gmina Miasto Boguszów – Gorce  
Plac Odrodzenia 1  
58 – 370 Boguszów - Gorce

#### Do wiadomości:

1. Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu  
ul. Ogrodowa 20  
58 – 306 Wałbrzych
  2. a/a
- ŁA



Dolnośląski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up  
st. bryg. mgr pph. Bogusław Brud  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego