

WZ.5595.340.5.2020

07-12-2020

Wrocław, 08 grudnia 2020 r.

W PŁYŃCIE
Postanowienie nr WZ.5595.340.5.2020

L.dz.
Podpis: *M. B.*

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 961), na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 września 2020 r., który wpłynął do tut. Komendy 8 października 2020 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Dariusza Stefaniaka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Eugeniusza Zajączkowskiego, uzupełnionego w dniu 18 listopada 2020 r., dot. budynku przebudowywanego na potrzeby przedszkola i żłobka, znajdującego się w Bogusławie-Gorcach przy ul. Waryńskiego 10, z **określonymi następującymi wskazaniami:**

1. Zastosowania obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.
2. Poziome drogi ewakuacyjne posiadają wysokość od 2,8 m do 3,0 m, szerokość 2,0 m do 3,8 m
3. Zabezpieczenia w system sygnalizacji pożarowej stref pożarowych ZL II i ZL III /kondygnacje od I do III piętra/.
4. Zastosowanie w każdej strefie pożarowej ZL oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o natężeniu 5 lx.
5. Wyposażenia pomieszczenia nr 02 /wózkarnia na parterze/ w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 6 kg.
6. Zapewnienia możliwości zawracania na drodze pożarowej przez tzw. zwrotkę, z możliwością cofania zapewniającą pełną manewrowość pojazdu pożarniczego do prac ratowniczych na wysokości lub gaśniczych,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy Technicznej”, w inny sposób niż podany w:

1. § 12 ust. 1 pkt. 2 – ściana budynku posiadająca otwory okienne, znajduje się w odległości 1,5 m od granicy działki,
2. § 235 ust. 2 – szerokość niepalnego pasa pionowego, o klasie odporności ogniowej EI 60, na granicy strefy pożarowej PM i ZL III, wynosi 1,35 m,
3. § 235 ust. 2 – szerokość niepalnego pasa pionowego, o klasie odporności ogniowej EI 60, na granicy strefy pożarowej ZL II i ZL III, wynosi 1,88 m,
4. § 68 ust. 1 – wysokość stopni w klatce schodowej wynosi: w I biegu - 0,196 m, w 2 biegu - 0,155 m, w 3 biegu - 0,168 m, w 4 biegu - 0,151 m, w 5 biegu - 0,176 m, w 6 biegu - 0,154 m.
5. § 69 ust. 4 – szerokość stopni schodów klatki schodowej nie spełnia parametru określonego wzorem $2h + s = 0,6 \div 0,65$ i wynosi w 2 biegu: 0,692m, w 3 biegu: 0,652m,

6. § 239 ust. 4 – wyjście ewakuacyjne z budynku w kondygnacji (-1) jest o szerokości 1,0 m,
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu Ekspertyza Techniczna z września 2020 r.

Adresat:

✓ Gmina Miasto Boguszów – Gorce
Plac Odrodzenia 1
58 – 370 Boguszów - Gorce

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 20
58 – 306 Wałbrzych
 2. a/a
- ŁA

Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
Bogusław Brud
ŁA