

07-12-2020

WZ.5595.340.6.2020

Wrocław, dnia 07 grudnia 2020 r.

Postanowienie nr WZ.5595.340.6.2020

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 691.), na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 września 2020 r., który wpłynął do tut. Komendy 8 października 2020 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Dariusza Stefaniaka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Eugeniusza Zajączkowskiego, uzupełnionego w dniu 18 listopada 2020 r., dot. budynku przebudowywanego na potrzeby przedszkola i żłobka, znajdującego się w Bogusławie-Gorcach przy ul. Waryńskiego 10, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. Zastosowania obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.
2. Poziome drogi ewakuacyjne posiadają wysokość od 2,8 m do 3,0 m, szerokość 2,0 m do 3,8 m
3. Zabezpieczenia w system sygnalizacji pożarowej stref pożarowych ZL II i ZL III /kondygnacje od I do III piętra/.
4. Zastosowanie w każdej strefie pożarowej ZL oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o natężeniu 5 lx.
5. Wyposażenia pomieszczenia nr 02 /wózkarnia na parterze/ w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 6 kg.
6. Zapewnienia możliwości zawracania na drodze pożarowej przez tzw. zwrotkę, z możliwością cofania zapewniającą pełną manewrowość pojazdu pożarniczego do prac ratowniczych na wysokości lub gaśniczych,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej”, w inny sposób niż podany w: § 13 ust. 1 - nachylenie podłużne drogi pożarowej na odcinku 12m, wynosi 9%, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu Ekspertyza Techniczna z września 2020 r.

Adresat:

- ✓ Gmina Miasto Boguszów – Gorce
Plac Odrodzenia 1
58 – 370 Boguszów - Gorce

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 20
58 – 306 Wałbrzych
2. a/a

ŁA

Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogusław Bruch
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego