



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kraków, dn. 20.12.2023 r.

L.dz.DZP-291-6186-1340/2023

Do
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Remont pomieszczeń w Budynku Jubileuszowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. Adama Mickiewicza 24/28 – 2 zadania”**, nr zamówienia: **DZP-291-6186/2023**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dnia 19 grudnia 2023 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań/wniosku wraz z odpowiedziami.

KANCLERZ
UNIwersytetu Rolniczego
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
Dyrektor ds. majątku i inwestycji

/-/ mgr Marcin Gałan

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Krakowie
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. (12) 662-44-30;
<http://ur.krakow.pl>

NIP: 675-000-21-18
REGON: 000001815



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lp.	Pytania/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	<p>Proszę o podanie długości linii freonowej oraz lokalizacji jednostki zewnętrznej klimatyzacji (dach, ściana, poziom terenu)?</p> <p>Proszę o określenie rodzaju jednostki wewnętrznej- ścienna/kaseta?</p> <p>Jeśli to możliwe, proszę o przedstawienie trasy instalacji na rysunku.</p> <p>Czy odprowadzenie skroplin będzie grawitacyjne czy za pomocą pompki skroplin?</p> <p>Jak długi odcinek kanalizacji skroplin został zaprojektowany?</p> <p>Czy na trasie instalacji sanitarnej znajdują się przejścia ppoż?</p>	<p>Długość instalacji freonowej: do 10 mb.</p> <p>Lokalizacja jednostki zewnętrznej: ściana zewnętrzna pod oknem pomieszczenia.</p> <p>Jednostka wewnętrzna: ścienna.</p> <p>Należy przyjąć montaż pompki skroplin, długość do 7 mb.</p> <p>Brak przejść p.poż. na trasie instalacji sanitarnej.</p>

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.