



WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dane	Opis
Tryb postępowania	podstawowy (art. 275 pkt 2)
Nazwa zamówienia	„Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu”
Znak sprawy	IGN.271.14.2024.JD
Data pisma	16 maja 2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

1. Proszę o dopuszczenie zastosowania standardowej koszykówki na tego typu obiektu sportowe - konstrukcja jednosłupowa o przekroju słupa 100x100mm, ocynkowana, montowana w tulejach, wysięg 1,65m, tablica epoksydowa 120x90cm.

Odpowiedź zamawiającego:

Dopuszczamy zastosowanie tego rodzaju koszykówki. Niemniej jednak elementy gotowe, prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty, certyfikaty uprawniające jego użytkowanie i odpowiadać odpowiednim normom dla konkretnego sprzętu, zestawu.

2. Proszę o dopuszczenie zastosowania standardowych bramek do piłki nożnej na tego typu obiektu - bramki 5x2m aluminiowe, profil owalny 120x100mm, montowane w tulejach.

Odpowiedź zamawiającego:

Dopuszczamy zastosowanie standardowych bramek. Niemniej jednak elementy gotowe, prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty, certyfikaty uprawniające jego użytkowanie i odpowiadać odpowiednim normom dla konkretnego sprzętu, zestawu.

3. Prosimy o dopuszczenie zastosowania systemowego rozwiązania dla piłkochwyków o standardowych rozstawach na tego typu boiska: słupy stalowe o profilu 80x80mm malowane proszkowo, zastrzały wzmacniające w polach skrajnych (bez zastosowania rygli po obwodzie).

Odpowiedź zamawiającego:

Dopuszczamy zastosowanie systemowego rozwiązania dla piłkochwyków. Niemniej jednak elementy gotowe, prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty, certyfikaty uprawniające jego użytkowanie i odpowiadać odpowiednim normom dla konkretnego sprzętu, zestawu. Wszystkie prace wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” a gabaryty z projektem technicznym.



4. Prosimy o dopuszczenie standardowego rozwiązania dla piłkochwyków z siatki polipropylenowej - siatka mocowana do trzech linek poziomych dołem, górą oraz w środku za pomocą karabińczyków 4 szt/mb. Linki stalowe co 50cm w poziomie stosuje się przy ogrodzeniu z siatki stalowej.

Odpowiedź zamawiającego:

Dopuszczamy takie rozwiązanie dla piłkochwyków pod warunkiem, że Wykonawca zapewni poprawność jego zastosowania.

5. Proszę o potwierdzenie, że linki do mocowania siatki piłkochwykowej mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Prosimy o dopuszczenie standardowych elementów montażowych wykonanych ze stali ocynkowanej.

Odpowiedź zamawiającego:

Linki do mocowania siatki piłkochwykowej mają być wykonane ze stali ocynkowanej.

6. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej, prosimy o jednoznaczne określenie przekroju słupa ogrodzenia panelowego o wys.2m: słup stalowy o przekroju 60x40mm czy 80x40mm.

Odpowiedź zamawiającego:

Przekrój słupków ogrodzeniowych mają mieć wymiary 60x40mm.

Piotr Pawlik
/-/ Burmistrz Mirosławca