

DT.252.I.7.2024

Ostrołęka, dnia 17.05.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/906970>

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość Gostery-gr. województwa (Głęboch).***

Zamawiający: Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach wykonywanych metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przeciskowych rur przewodowych z PVC DN200 i osłonowych rur stalowych DN355x8,8 mm zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych DN200 niewymagających zastosowania rur osłonowych?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał zastosowania rury osłonowej stalowej lub HDPE.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Artur Bakula

